

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому  
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» апреля 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-006577



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общественное здание административного назначения с предприятиями  
общественного питания

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Гурмания"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1068602157249

ИНН: 8602020680

Место нахождения объекта защиты:

628402, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, проезд  
Мунарева, Здание 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.07.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	681
1.6.	Объем здания, куб. м	22917
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Адресная и аналоговая система пожарной сигнализации на базе Болид. В составе - пульт контроля и управления С2000м. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ. Блок сигнально-пусковой С-2000 Сп-1. Для обнаружения возгорания в помещениях применены адресные и аналоговые дымовые и тепловые пожарные извещатели: извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, извещатель пожарный ручной-ИПР513-3АМ извещатель тепловой С2000-ИП. Вдоль путей эвакуации размещаются ручные пожарные извещатели-ИРП-513-АМ ИПР-513-34-АМ. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей - 2-го типа. В состав системы оповещения входит следующее оборудование: - система оповещения входит: оповещатели звуковые Гром 24, оповещатели световые - молния-24, СОУЭ</p> <p>обеспечивает: - выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при</p>

		<p>пожаре; - контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. Пожаротушения - подземный паркинг защищен порошковой автоматической системой пожаротушения. Расход воды на внутренний противопожарный водопровод - для административного здания - 1х2,5 л/сек., расход воды в паркинге - 2х2,5 л/сек. Расчетный расход воды на наружное пожаротушения - 20 л/сек. (2 пожарных гидранта в радиусе 200 метров от здания). Система дымоудаления: для обеспечения эвакуации людей их помещения наружу запроектирована приточно-вытяжная противодымная вентиляция: - из поэтажных коридоров с 1 по 5 этаж. - удаление продуктов горения из верхней зоны помещения подземной стоянки (ДУ-1), - подача воздуха в тамбур-шлюз лифтов со стороны помещений для хранения автомобилей.</p>
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Пожарный риск на объекте не проводился.</p>		
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p>Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара - 300 000 рублей.</p>		

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 таблица №1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Ст.62 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности СП 8.13130.2020 п.5.2 табл.№2 СП 8.13130.2020 п.5.3 табл.№3 СП 8.13130.2020 п.5.4 СП 8.13130.2020 п.5.10 СП 8.13130.2020 п.5.11 СП 8.13130.2020 п.5.12 СП 8.13130.2020 п.5.17 СП 8.13130.2020 п.8.5 СП 8.13130.2020 п.8.8 СП 8.13130.2020 п.8.9 СП 8.13130.2020 п.8.10 СП 8.13130.2020 п.8.12 СП 8.13130.2020 п.8.13 Правила противопожарного режима в РФ п.48, п.49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.7.1, СП 4.13130.2013 п.8.1., СП 4.13130.2013 п.8.6, СП 4.13130.2013 п.8.7 СП 4.13130.2013 п.8.8 СП 4.13130.2013 п. 8.9 Правила противопожарного режима в РФ п.71, 72	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.29, ст.30, ст.31, ст.32. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности глава №10.</p> <p>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.№57. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.№58. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.№59. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.№21, 22, 23, 24, 25.</p> <p>СП 2.13130.2020 раздел 5.2. СП 2.13130.2020 раздел 5.3. СП 2.13130.2020 раздел 5.4. (п.5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7). СП 2.13130.2020 п.5.4.18. СП 2.13130.2020 п.5.4.20. СП 2.13130.2020 п.6.3.1 №6.5. СП 2.13130.2020 п.6.6.1 №6.9. СП 4.13130.2013 п.5.5.7. Правила противопожарного режима в РФ п.14, п.15, п.24, п.25.</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности статья 53.</p> <p>Технический регламент о требованиях пожарной безопасности статья 89 (п.1, п.2, п.3, п.10, п.11, п.14). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.№28, 29. СП 1.13130.2020 п.4.2.2. СП 1.13130.2020 п.4.2.3. СП 1.13130.2020 п.4.2.5. СП 1.13130.2020 п.4.2.6. СП 1.13130.2020 п.4.2.7. СП 1.13130.2020 п.4.2.9. СП 1.13130.2020 п.4.2.10. СП 1.13130.2020 п.4.2.11. СП</p>	Выполняется

		<p>1.13130.2020 п.4.2.15. СП  1.13130.2020 п.4.2.17. СП  1.13130.2020 п.4.2.18. СП  1.13130.2020 п.4.2.19. СП  1.13130.2020 п.4.2.20. СП  1.13130.2020 п.4.2.21. СП  1.13130.2020 п.4.2.22 СП  1.13130.2020 п.4.3.1 СП  1.13130.2020 п.4.3.3 СП  1.13130.2020 п.4.3.5 СП  1.13130.2020 п.4.3.6 СП  1.13130.2020 п.4.3.7 СП  1.13130.2020 п.4.3.12 СП  1.13130.2020 п.4.4.1 СП  1.13130.2020 п.4.4.2 СП  1.13130.2020 п.4.4.3 СП  1.13130.2020 п.4.4.4 СП  1.13130.2020 п.4.4.6 СП  1.13130.2020 п.4.4.9 СП  1.13130.2020 п.4.4.11 СП  1.13130.2020 п.4.4.12 СП  1.13130.2020 п.4.4.15 СП  1.13130.2020 п.7.1.1 СП  1.13130.2020 п.7.1.3 СП  1.13130.2020 п.7.1.5 СП  1.13130.2020 п.7.13.2 СП  1.13130.2020 п.8.4.3 СП  1.13130.2020 ст. №19 СП  1.13130.2020 п.8.4.6 Правила  противопожарного режима в РФ  п.14, п.16 (г, ж, к, м), п.17, 23, 26,  27, 28, 29)</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Ст.90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п.7.1 СП 4.13130.2013 п.7.2 СП 4.13130.2013 п.7.3 СП 4.13130.2013 п.7.6 СП 4.13130.2013 п.7.7 СП 4.13130.2013 п.7.10 СП 4.13130.2013 п.7.14 СП 4.13130.2013 п.7.16</p>	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ст.68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ст.83, 8, 85, 86, 91, 99, 103, 104, 113 СП 10.13130.2020 п.5.2 таблица №2, п.5.3 таблица №3, п.7.6 таб.№7. п.2 СП 3.13130.2009 раздел №3, 4, 5, 6,7. СП 486.1311500.2020 (п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.8., табл.№1 п.11 прим.№1). СП 484.1311500.2020 (п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п.5.14, п.5.17, п.5.20, п.5.21, п.5.22, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.1.6, прил.А, п.6.2.1, п.6.2.2., п.6.2.3, п.6.2.5, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.3.1, п.6.3.2, п. 6.3.3., п.6.3.4, п.6.4.1, п. 6.4.2, п.6.4.4., п.6.4.5, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.4, п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.5, п.6.6.7, 6.6.9, таблица №1, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.36, п.6.6.37, СП 7.13130.2013 п.7.2 СП 8.13130.2020 п.7.6 таблица №7.1, т№7.8 Правила противопожарного режима в РФ п.16 (е, о), 36, 37, 42, 48. 49, п.54, п.55.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020 (п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.5, п.7.2.2) Правила противопожарного режима в РФ п.10	Выполняется
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	режима в РФ п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.11, п.12, п.13, п.17, п.24, п.25, п.29, п.43, п.48, п.49, п.50, п.54, п.60, п.73, п.207.
---	---