Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» мая 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-007012

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИССТРОЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1178617024740 ИНН: 8605029850

Место нахождения объекта защиты:

628624, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, проезд Восточный, зд. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	478

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	118860
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация. Оповещение 3-го типа. Контроллеры адресной линии "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", пульт контроля и управления "С2000М" и АРМ "Орион Про". Адресные дымовые пожарные извещатели ДИП-34А-03. Наружное противопожарное водоснабжение от двух существующих пожарных гидрантов расположенных на территории муниципалитета

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
отсутствует			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2. таб.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.3. СП 4.13130.2013, п. 8.6.-8.9. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.2.3.-5.2.7. СП 2.13130.2020, п. 5.4.16. СП 2.13130.2020, п. 6.7.1. СП 2.13130.2020, п. 6.7.7. СП 2.13130.2020, п. 6.7.15. СП 2.13130.2020, п. 4.15. СП 4.13130.2013, п. 4.17. СП 4.13130.2013, п. 5.1.2.-5.1.4. СП 4.13130.2013, п. 5.6.2. СП 4.13130.2013, п. 5.6.4. СП 4.13130.2013, таб 24 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, ч. 3-4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, таб. 28,29 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ, п. 4.2.1.-4.2.3. СП 1.13130.2020, п. 4.2.6-4.2.16. СП 1.13130.2020, п. 4.2.17. СП 1.13130.2020, п. 4.2.18. СП 1.13130.2020, п. 4.2.19. СП 1.13130.2020, п. 4.2.20.СП 1.13130.2020, п. 4.2.21. СП 1.13130.2020, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020, п. 4.3.1.-4.3.8. СП 1.13130.2020, п. 4.3.11.-4.3.12. СП 1.13130.2020, п. 4.4.1. СП 1.13130.2020, п. 4.4.2. СП 1.13130.2020, п. 4.4.3.-4.4.4. СП 1.13130.2020, п. 4.4.6. СП 1.13130.2020, п. 4.4.9. СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1.13130.2020, п. 4.4.11.-4.4.12. СП 1.13130.2020, п. 7.1.1. СП 1.13130.2020, п. 7.1.4.-7.1.5. СП 1.13130.2020, п. 7.12.1. СП 1.13130.2020, п. 7.12.3. СП 1.13130.2020, п. 7.12.5. СП 1.13130.2020, п. 7.12.6. СП 1.13130.2020, п. 7.12.7. СП 1.13130.2020, п. 7.12.8. СП 1.13130.2020, п. 7.12.11. СП 1.13130.2020, п. 7.12.12. СП 1.13130.2020, п. 7.12.13. СП 1.13130.2020, п. 7.12.14. СП 1.13130.2020, п. 7.12.19. СП 1.13130.2020, п. 4.18 СП 4.13130.2013	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1. СП 4.13130.2013, п. 7.3. СП 4.13130.2013, п. 7.6.-7.8. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 83 ч. 4-7, ч. 9 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.5.-5.6. СП 484.1311500.2020, п. 5.8.-5.9. СП 484.1311500.2020, п. 5.12.-5.21. СП 484.1311500.2020, п. 6.1.3-6.1.5. СП 484.1311500.2020, п. 6.2.6. СП 484.1311500.2020, п. 6.2.11.-6.2.12. СП 484.1311500.2020, п. 6.3.3.-6.3.4. СП 484.1311500.2020, п. 6.4.3.. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.1. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.3. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.5. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.11.-6.6.12. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.15. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.18. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.27. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.32. СП 484.1311500.2020, п. 6.6.36. СП 484.1311500.2020, приложение А. п. А1 СП 484.1311500.2020, п. 4.3.-4.4. СП 486.1311500.2020, таб.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1 п. 12.3. СП 486.1311500.2020, п. 3.3.-3.4. СП 3.13130.2010, п.4.1.-п.4.2. СП 3.13130.2010, п. 4.4. СП 3.13130.2010, п. 4.8. СП 3.13130.2010, п. 5.1. СП. 3.13130.2010, п. 5.3. СП 3.13130.2010, п. 5.5. СП 3.13130.2010, раздел 6 таб. 1 СП 3.13130.1010, раздел 7 таб. 2 п. 14. СП 3.13130.1010	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 5.14.-5.16. СП 486.1311500.2020, п. 7.1.2.-7.1.3. СП 486.1311500.2020, п. 7.1.13. СП 486.1311500.2020, п. 7.2.1.-7.2.2. СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3-5. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 8-15. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 16. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 18. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 21-27. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 29-30. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 32. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 35-37. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 41. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 54-56. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 60. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 65-67. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 71. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г, п. 73. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., раздел XVIII.ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 395 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 397 ПП РФ №	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1479 от 16.09.2020г., п. 400 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 402-403 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 406-407. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 409. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 413 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., приложение № 1 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г., п. 4.2.1. СП 9.13130.2009, п. 4.2.4. СП 9.13130.2009, п. 4.2.8. СП 9.13130.2009, п. 4.3.1.-4.3.7. СП 9.13130.2009, п. 4.3.11-4.3.14. СП 9.13130.2009, п. 4.5..-4.5.2. СП 9.13130.2009, п. 4.5.1-4.5.4. СП 9.13130.2009	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.