

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» июля 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-012625



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Передвижной автомобильный газозаправщик (98 км автодороги Нижневартовск-
Сургут, владение №8, лит. Г, г.Лангепас, ХМАО-Югра)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРИН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600591447

ИНН: 8602108609

Место нахождения объекта защиты:

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Лангепас

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.01.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 12 |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | 31 | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.7. | Количество этажей | 1 | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | АН повышенная взрывопожаро-опасность | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Пожарный резервуар объемом 200м.куб. Здание операторной оборудовано пожарными извещателями АПС и СОУЭ при пожаре 1-го типа. | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетные значения индивидуального пожарного риска на объекте защиты составляет $8,148 * 10^{-7}$, индивидуальный пожарный риск в жилой зоне, общественно-деловой зоне $6,165 * 10^{-7}$, социальный пожарный риск в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта составляет $6,122 * 10^{-7}$, что не превышает нормативные значения установленные в Федеральном законе от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Страховой полис, серия RESX №12385105031000 от 08.02.2023 (на сумму десять миллионов рублей).</p> | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст.71 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.3, п.6.31, п.Д.1, таблица Д.1, п.Д.2, п.Е.4, п.3.1 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 05.05.2014 №221. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.6.37, п.8.49, п.Е.9 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 05.05.2014 №221. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8., п.8.9 СП 4.13130 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утв. приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288; п.6.27, п.6.28, п.8.8 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", утв. | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | Приказом МЧС РФ от 05.05.2014 №221. | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст.29, ст.30, ст.31, ст.37, ст.52, ст.53, ст.57, ст.58, ст.82, ст.87, ст.88, ст.89, ст.134, ст.137, табл.21, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.5, п.6.1, п.6.3, п.6.4, п.6.5, п.6.7, п.6.12, п.6.14, п.6.16, п.6.19, п.6.24, п.6.30, п.6.33, п.8.21 П 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 05.05.2014 №221. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст.53, ст.82, ст.89, ст.134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.2.1, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.3.1, п.4.3.4 СП.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171; п.2, п.3, п.11, п.12, п.15, п.16, п.17, п.19, п.п.23-29, п.п.31-38, п.п.40-56, п.60, п.73, п.п.373-391 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.17, п.48, п.49, п.71., п.72, п.393, п.394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | <p>постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9 СП 4.13130 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утв. приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288, п.8.8 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 05.05.2014 №221.</p> | |
| 4.7. | <p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>ст.5, ст.48, ст.51, ст.52-ст.56, ст.62, ст.68, ст.81-ст.88, ст.91, ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.32, п.6.34, п.6.39 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 05.05.2014 №221.</p> | Выполняется |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>ст.54, ст.82-ст.84, ст.86, ст.91, ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.40 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 05.05.2014 №221.</p> | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия</p> | <p>ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический</p> | Выполняется |

| | |
|--|---|
| <p>по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2, п.3, п.п.11-13, п.15, п.16, п.17, п.19, п.п.23-56, п.п.373-409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;</p> |
|--|---|