

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» августа 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-012981



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание компрессорного цеха №1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028601843918

ИНН: 8622000931

Место нахождения объекта защиты:

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8171

1.6.	Объем здания, куб. м	59374							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. Внутренний противопожарный водопровод. Наружный противопожарный водопровод. Резервуары с водой 3 шт 150 м ³ . автоматическая система пенного пожаротушения							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 рублей 00 копеек</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>ст. 69, 71, 73, 74 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	ст. 69, 71, 73, 74 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	ст. 69, 71, 73, 74 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п с 6.1.2 по 6.10; п.п с 6.11 по 6.16; п.п с 6.17 по 6.19; СП 4.13130.2013. п. 65 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 68, 86 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 8.13130.2020 п.4.1, 6.1, 8.8, 8.9;п.п. 48,49 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 4.13130.2013 п.8.1.1,8.1.4-8.1.7, 8.1.11; п.п. 49,71,72 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.5.1 п.п. 13,23,25 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.1-4.4; п.п. 5,16,17,21,23,24,26,27,28,30,31,36,37 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется

		Российской Федерации"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.7.1-7.8, 7.14 ; п.п. 17,26 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 51,52,54,55,62,83,84,86,91,103 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 3.13130.2013 п.3.1-3.5,6. п.п. 37, 42, 48,50,54,55 Постановление Правительства 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54,81,82,83,84,91,103 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 484.1311500.2020 раздел 5 п.п. 3.3 СП 3.13130.2009, п.п. 54,55 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5,6,49,51,52,53,54,55,59,60,62,69, 80,82,83,84,86,87,88,89,91,134 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.37 ФЗ №69 от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности" гл.4 ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования. прил1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 "Обопределнии	Выполняется

	<p>порядка видов сроков обучения лиц... п.п. 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,41,42,43,48,49,50,54,55,56,60,65,66,67,68,69,71,72,73,286,288,340,342,392,393,394,395,396,397,398,399,400,402,403,404,406,407,409,413 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"</p>
--	--