

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» августа 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-013672



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание гостиницы (лит.А) общей площадью 1373,9 кв.м., этажность - 2, инв. № 3185

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Черников Валерий Федорович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304860305800161

ИНН: 860303494253

Место нахождения объекта защиты:

628617, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул.
Северная, зд. 39, стр. 39

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.01.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | <u>Характеристика объекта защиты</u> | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C2 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 5 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 686 |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | 4667 | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 1.7. | Количество этажей | 2 | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ИСО «ОРИОН» автоматическая система пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре 3-типа, система передачи сигнала «Пожар» в пожарную часть ПАК «Стрелец – Мониторинг» Внутренний водопровод 4 крана. | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">В соответствии со ст. 6 п.3 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании гостиницы «Надежда» выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности – расчет пожарного риска не требуется.</p> | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имущества от третьих лиц отсутствует (ст.64 п.2 ФЗ – 123 от 22.07.2008)</p> | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении/не выполняется/не | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении/не выполняется/не | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 65, п.71 статья 69 противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, п.11 Т. 11 ст. 69 ФЗ № 123 от 22.07.2008 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 62, ст. 68 т. 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008, СП 8.13130.2020 от 30.09.2020 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ от 30 декабря 2009 № 384, свод правил СП 4.13130.2013 утвержденные приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, постановление правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года п.65, п.71 № статья 69 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Свод правил СП 2.13130.2020 утвержденные приказом МЧС России от 12 марта 2020 года № 151, ФЗ № 384 от 30 декабря 2009 года технический регламент п.1п.3 ст. 8 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Свод правил СП 2.13130.2020 системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути» утв. Приказом МЧС № 194 от 19 марта 2020 года, ПП № 1479 от 16 сентября 2020 года п.16,п.17 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям) ст. 7 | Выполняется |
| 4.7. | Системы | ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | (ред. от 30.04. 2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1,п.2,п.3 ст. 43, ст. 60, ст. 105, ст. 106, ст. 107 Главы 14 «Система противопожарной защиты» СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации п.4.1.1, 4.1.26-4.1.28, 4.1.32 – 4.1.36, 4.1.38, 4.1.40 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование » | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ПП от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (пункты 1,2,3 и т.д.) Нормы пожарной безопасности работников организаций», утверждённые приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 (пункты 1,2,3 и т.д.) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ | Выполняется |