Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» октября 2023 г.
Регистрационный № 86-08-2023-017782

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый комплекс п. Луговой"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС П. ЛУГОВОЙ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1098606000020 ИНН: 8616010427

Место нахождения объекта защиты:
628220, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н. Кондинский, пгт. Луговой, пер. Первомайский, зд. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1988
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	724
1.6.	Объем здания, куб. м	5431
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации с применением пожарных извещателей и прибор приемно-контрольного пожарного типа УАПС Грант магистр 16 передается в ПЧ.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	- пункты 4.3 - 4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013; - пункт 25	Выполняется

	зданиями и сооружениями	Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- пункты 5.1, 9.1 - 9.3, 9.7 - 9.11, таблица 1 СП 8.13130.2009; - пункты 48, 49 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013; - пункт 49 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ст. 28, 31 ФЗ – 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; – пункт 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.5 СП 1.13130.2009; – пункты 5, 14, 17, 23, 26, 27, 30, 31, 36, 37, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- пункты 7.1-7.3, 7.5-7.8 СП 4.13130.2013; – пункты 26, 54, 55, 56, 60, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.2, 14.4, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 5.1, 9.1-9.3, 9.7-9.11 таблица 1 СП 8.13130.2009; – пункт 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- пункт 14.4 СП 5.13130.2009; – пункты 16,17, 18, 54, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	– пункты 1-5, 9,11-14,16-18, 21-37, 48, 49, 54 - 56, 60, 95 - 99, 102, 392 - 394, 397, 400, 403, 406,407,409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; – пункты 5.2.3, 6.7.18 таблица 6.15 СП 2.13130.2012; - пункты 1-17, 19, 20, 22, 24 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; - приложение 1 Приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. № 596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» – пункты 1-5, 9,11-14,16-18, 21-37, 48, 49, 54 - 56, 60, 95 - 99, 102, 392 - 394, 397, 400, 403, 406,407,409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; – пункты 5.2.3, 6.7.18 таблица 6.15 СП 2.13130.2012 - пункты 1-17, 19, 20, 22, 24 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" - приложение 1 Приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. № 596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности" -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 9, 52-55, 57, 60, 62, 64, 68, 83, 84, 87-90;	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.