Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» ноября 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-018816



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Строение магазина. Нежилое здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Серегина Анжела Владимировна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 860403714907

ОГРН/ОГРНИП: 314861918200091

Место нахождения объекта защиты:

628310, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр. 12, Строение 61

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздел	ла	
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций	
		торговли	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1261	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	4622	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	

опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротущения, оповещения и управления звакуащией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 2. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска и к детанизационных мероприятий для обеспечения допустимого значение индивидуального пожарного риска и станы 79 Федеральным закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0.4415х10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2. данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третых лип от пожара из собственной оценки возможного ущерба имуществу третых лиц от пожара, лабо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечиваться на объекте защиты. Наименование противопожарного мероприятия нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, выполняется/перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования полняется/перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования полняется/перечень статей (частей, пунктов). Выполняется					
 (указывается для зданий производственного или складского назначения) 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной ситнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 2. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска и установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв=0.4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2, данного отчета. Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполняется и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 		_			
1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвахуацией, внутретний и наружный противопожарные водопроводы) 2. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска д на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска и, установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 5 оденка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 5 оденка возможного отверба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 5 оденка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 6 сведения о выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты					
 Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сиптализации, пожаротушения, оповещения и проливопожарные водопроводы) Опенка пожарного риска, проведения и водоканал. ДУ - естественное водоканал. ДУ - естественное дасчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает пормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв=0.4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2. данного отчета. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной выполняется/не выполняется/не 		·	оизводственного или		
СОУЭ- 3 типа АУПТ — водяное ВППВ (хозяйственный управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 2. Опенка пожариого риска, проведения и дологровод) ПГ — городской водоканал. ДУ - естественное дологровод противопожарные водопроводы) 2. Опенка пожариого риска, проведения на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарного риска, установленным статься 79 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного то пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2, данного отчета. 3. Опенка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей Сведения о выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов выполнении выполняется/не					
расчетные значения индивидуального пожарного риска, а также комплекс выполняется, что в портивопожарные водопроводы. 2. Оценка пожарного риска, проведения и объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превыпает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указаниые в п. 5.2., дапного отчета. 3. Опенка возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара из собственной опенки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	1.9.	'	_		
управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 2. Опешка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска дают основания статьей 79 Федерального значения индивидуального пожарного риска и установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0.4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Опенка возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности, и перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		1	-		
противопожарные водопроводы водоканал. ДУ - естественное 2.					
 Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполияется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2, данного отчета. З Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 		i -		_	-
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		противопожарные водопров	воды)	водоканал. Д	<u>ЦУ - естественное</u>
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		1 0			_
расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2, данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты. Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	2.	_	- · · -		
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по опенке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2., данного отчета. 3. Опенка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		1	-	-	<u> </u>
обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2., данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		1			
Перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении выполнении выполнении выполнении по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты					
Проведенные расчеты по оценке пожарного риска дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2, данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты					
расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		<u>-</u>			
нормативного значения индивидуального пожарного риска , установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполняется/не противопожарного актов и нормативных документов выполняется/не по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		_			
Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	1 -	_			-
пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, Qв= 0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2, данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты					
0,4415×10-6. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты					
Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		_			-
безопасности» при условии, что в полном объеме выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2, данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	0,4		_		~
противопожарные мероприятия, указанные в п. 5.2 , данного отчета. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		_	_	-	-
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		2 0			
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		1 1	<u> </u>		
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	3.	· ·		_	_
Более 10 000 000 рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		1 '			• •
Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Более 10 000 000 рублей Сведения о выполнения о выполнении выполнении выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	цятся реквизи	ты документов
4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты			страхования)		
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Сведения о выполнении выполняется/не выполняется/не выполняется		E	Soлее 10 000 000 рублей		
Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	4.				_
Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		безопасности, выполне		<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>
противопожарного мероприятия актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты			<u>защиты</u>		
мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
перечень статей (частей, пунктов), выполняется устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		противопожарного	_	•	выполнении
устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		мероприятия	_		выполняется/не
пожарной безопасности к объекту защиты			перечень статей (часте	ей, пунктов),	выполняется
защиты			_		
			пожарной безопасност	ти к объекту	
4.1. Противопожарные п.4.3, СП 4.13130.2013 – Свод Выполняется			защиты		
	4.1.	Противопожарные	п.4.3, СП 4.13130.2	013 –Свод	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения	
	одиния и сооружения и	распространения пожара на объектах защиты.	
4.2.	Наружное	п.5.2,5.3,5.4.8.2.8.3,8.4.8.5.8.9.8.10.	Выполняется
	противопожарное	9.1.9.2.9.3.9.5.10.3.10.5 СП	
	водоснабжение	8.13130.2020- Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности.	
4.3.	Проезды и подъезды для	п.8.1,8.4,8.6,8.7,8.8 СП	Выполняется
	пожарной техники	4.13130.2013 –Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Ограничения	
		распространения пожара на	
		объектах защиты.	
4.4.	Конструктивные и	п. 5.2.2,5.2.3.5.2.4,5.2.6.5.2.7,5.3.4,5	Выполняется
	объемно-планировочные	.3.5.5.3.6,5.4.3,5.4.5,5.4.7, 5.4.8,5.4.	
	решения, степень	10.5.4.11,5.4.12.5.4.14.5.4.15.5.4.16.	
	огнестойкости и класс	5.4.17.5.4.18.6.3.1.6.6.1.6.7.1.6.7.2.6	
	конструктивной пожарной	.7.18 СП 2.13130.2020-Системы	
	опасности	противопожарной защиты.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты.	
4.5.	Обеспечение безопасности	п. 4.1.5.4.1.7.4.2.2,4.2.3,4.2.7,4.2.10	Выполняется
	людей при возникновении	,4.2.11,4.2.13.4.2.16,4.2.18, 4.2.19,4.	
	пожара, эвакуационные	2.20,4.2.22,4.2.25,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.	
	пути и выходы	3.6,4.3.7,4.3.10,4.4.1,4.4.3,4.4.11,4.4	
		.12,4.4.16,4.4.19,7.1.3,7.3.1,7.3.2,7.3	
		.4,7.3.17,7.3.20,7.6.2,7.6.3,7.6.4,7.6.	
		8,7.7.3,7.10.1,8.1.3,8.4.3,8.4.5,9.1.1,	
		9.1.3,8.4.3,8.4.5,9.1.1,9.1.3,9.1.4,9.2.	
		1,9.2.2,9.3.1,9.3.2,9.3.4,9.3.6	
		Приложение «А» СП	
		1.13130.2020-Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Эвакуационные пути и	
		выходы.	
4.6.	Обеспечение безопасности	п. 7,1,7.2.7.4,7.7,7.11,7.15 СП	Выполняется
I	пожарно-спасательных	4.13130.2013 –Свод правил.	

	подразделений при	Системы противопожарной защиты. Ограничения	
	ликвидации пожара	_	
		распространения пожара на объектах защиты.	
4.7			D
4.7.	Системы	п.4.1,5.1,6.1, 6.3,6.5,6.9,6.10,6.12,6.	Выполняется
	противопожарной защиты	18,6.20,6.22,7.1,7.2,7.3,7.4, 7.8.7.9,7	
	(системы противодымной	.11,7.13,7.15,7.17,7.20,8.5,8.8. СП	
	защиты, пожарной	7.13130.2013- Свод правил.	
	сигнализации,	Отопление. Вентиляция и	
	пожаротушения,	кондиционирование.	
	оповещения и управления	Противопожарные требования. п. 5.	
	эвакуацией, внутренний и	4.5.11,5.12.5.13.5.20,5.21.6.1.1.6.1.3	
	наружный	.6.1.4.6.1.5.6.2.2.6.2.4, 6.3.3,6.3.4,6.	
	противопожарные	4.2,6.4.3,6.4.4,6.4.5,6.5.1,6.6.1,6.6.5,	
	водопроводы)	6.6.15,6.6.38,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.2.1,7	
		.2.2,7.2.3,7.3.2,7.5.1,7.6.1,7.7.1,	
		Приложение «А» СП	
		484.1311500.2020 Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		противопожарной защиты. Нормы	
		и правила проектирования п.	
		4.2,4.3,4.4,4.5.4.6,4.8,4.9 СП	
		486.1311500.2020 Системы	
		противопожарной защиты.	
		Перечень зданий, сооружений,	
		помещений и оборудования,	
		подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности» П.3.1,3.2,3.3,3.4.4.1.	
		4.2,4.3,5.3,5.4,5.5, Таблица №1,2	
		СП 3.13130.2009 «Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Система оповещения и	
		управления эвакуацией людей при	
		пожаре. Требования пожарной	
		безопасности». п.1.4.5.3.5.4.6.1.5,6.	
		1.7.6.1.9,6.1.14.6.1.20,6.1.23.6.2.2,6.	
		2.6.6.2.19.7.2.7.6.12.5.12.10,13.1,14.	

		1.1,14.4.2,15.1,Приложение «А». СП 10.13130.2020, Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования. п.5.2,5.3,5.4.8.2.8.3,8.4.8.5.8.9.8.10. 9.1.9.2.9.3.9.5.10.3.10.5 СП 8.13130.2020- Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной	
		безопасности.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	18,6.20,6.22,7.1,7.2,7.3,7.4, 7.8.7.9,7 .11,7.13,7.15,7.17,7.20,8.5,8.8. СП 7.13130.2013- Свод правил. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. п. 4.2,4.3,4.4,4.5.4.6,4.8,4.9 СП 486.1311500.2020 Системы	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.4,6,18,36,37,39,40,52,54,55,56,57 ,58,59,60,62,64,68,76,78,79,80,83,84 ,85,86,87,88,89,90,91,93,103,10 4,105, 106,107,111,137, 142, 143 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П.1.2,3,4,5,6 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля	Выполняется

2020 г. N 1084"О порядке
проведения расчетов по оценке
пожарного риска" п.2,3,4.5,9,10,13.
15,16,17,23,25,29,36,43,47,48,50,51,
52.54,55,56.60,65,84,91,92,397,400,
406,407,410, Постановление
Правительства РФ от 16 сентября
2020 г. № 1479 «О
противопожарном режиме»
Правила противопожарного
режима в Российской Федерации.