Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» декабря 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-024331

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание лабораторное

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600584540 ИНН: 8602060555

Место нахождения объекта защиты:

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Сургутский, тер Западно-Сургутское месторождение

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	554

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	2176
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установка пожарной сигнализации система оповещения управления эвакуацией внутренний противопожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не усматривается		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.6.1.2 табл.3 сп 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1 ст.62, ч.1 ст.99 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.1, 8.4 сп 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.5.18, п.5.3 табл.3 сп 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ, п.7.1 сп 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» ч.6 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.6 сп 4.1354130.2013 п.8.9 сп 4.13130.2013 ч.4 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.2 сп 4.13130.2013 ч.7 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.8 сп 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.27 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ч.1, 2 ст.35, ст.58, таблица 21 ФЗ №123-ФЗ ст.31, ч.5, 6 ст.87, табл.22, ч.2 ст.28, п.2 ст.29 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.3 сп 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ст.31 ФЗ №123-ФЗ, п.5.1.2 СП 2.13130.2012* ч.2 ст.137 ФЗ №123-ФЗ п.5.4.3 сп 2.13130.2012 п.6.1.1 табл.6.1 сп 2.13130.2012* ч.4, ст.137 ФЗ №123-ФЗп.6.1.43 сп 4.13130.2013 ч.3 ст.88, табл.24 ФЗ №123-ФЗ ч.8, ст.88 ФЗ №123-ФЗ п.5.2.2 сп 2.13130.2012*	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	4.2.7, 8.2.1 сп 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» пп.4.2.16, сп 1.13130.2020 пп.4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, сп 1.13130.2020 п.4.2.22 сп 1.13130.2020 п.4.3.5 сп 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ст.37 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	безопасности» п.8.9 сп 4.13130.2013п.71 ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» пп.З, ППР в РФ п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ; пп.48, 49 ППР в РФ пп.50, 54 ППР в РФ	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.9.2 табл. АЗ, прил. А сп 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.1.1 О приложение М, сп 5.13130.2009*п.13.3.6 сп 5.13130.2009* пп.13.3.4, 13.3.6, 13.4.1 сп 5.13130.2009* пп.13.3.2, 14.1, 14.3 сп 5.13130.2009* п.13.8.1 сп 5.13130.2009 п.13.8.2 сп 5.13130.2009 п.13.8.3 сп 5.13130.2009 ч.9, ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.13.13.1, приложение Н сп 5.13130.2009* п.5.11, табл.2 гост 31565-2012, пп.13.15.3, 13.15.4, 13.15.12 сп 5.13130.2009*ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ, п.5.2.4 сп 2.13130.2012 п.17 табл.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» пп.1.2.18, 1.2.19 ПУЭ, п.4.1 сп 6.13130.2013 ч.11 ст.84 ФЗ №123-ФЗ ч.1 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, раздел 6 табл.1 сп 3.13130.2009 п.17, табл.2 сп 3.13130.2009 ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3 сп 3.13130.2009 ч.4, ст.84 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2 сп 3.13130.2009 ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ пп.4.5, 4.7 СП 6.13130.2013, п.6 табл.2 пп.5.1 О, 5.11 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» ч.7 ст.82, ч.4 ст.137	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ, п.5.2.4 сп 2.13130.2012 ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3 сп 3.13130.2009 ч.2 ст.62, ч.1 ст.86 ФЗ №123-ФЗ, п.4.1.1, табл.3 сп 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» сп 10.13130.2020 п.6.1.5 п.6.1.6 сп 10.13130.2020 п.6.1.13 сп 10.13130.2020 п.6.2.5 п.2.5.2 гост 12.4.009-83*	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.1 ст.54, ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3 сп 3.13130.2009, п.14.1 сп 5.13130.2009*, п.12.2.3 сп 60.13330.2016, «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» п.6.24 сп 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.13.14.5 сп 5.13130.2009* п.13.14.5 сп 5.13130.2009* п.13.14.6 сп 5.13130.2009*	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.392 ППР в РФ п.2 ППР в РФ пп.393, 394 ППР в РФ п.4 п.394 п.З п.15 п.27 пп.50, 54 п.71 п.11 п.12 пп 60, 405 п.397 п.406 п.36 ППР в РФ, F 1О, приложение К, табл. К1 гост 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» п.8.8, п.8.9 СП 8.13130.2020, пп.3.4, 3.10, 4.3, 5.1.1, 5.1.1.1, табл.1, 5.1.2, 6.3.3.4 рис.4, приложение К табл. К1гост 12.4.026-2015п.36 ППР в РФ, приложение К, табл. К1 ГОСТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		12.4.026-2015 п.36 ППР в РФ, F 04, приложение К, табл. К1 гост 12.4.026-2015	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.