Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«06» февраля 2024 г.

Регистрационный № 86-08-2024-001659

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Магазин

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1148602001900 ИНН: 8602213699

Место нахождения объекта защиты:

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Сургутский, пгт Федоровский, ул Ломоносова, Здание 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.07.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1474
1.6.	Объем здания, куб. м	6760
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2 типа, внутренний и наружный противопожарные водопроводы.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
исходя из собственной оценки 100000 рублей	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям»: Раздел № 4 «Основные положения»: п.4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5, п. 4.6; п. 4.8.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62, ст. 68 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (с изменениями №1). Раздел № 1 «Область применения»: п.1.1. Раздел № 4 «Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению: п. 4,1; п.4.2; п.4.3; п.4.4. Раздел №5 «Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушения»: п.5.1; п.5.2 таблица № 2; п.5.5; п.5.11; п.5.12. Раздел № 6 «Расчет количества одновременных пожаров»: п.6.1; п.6.3; Раздел N 8 «Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них»: п.8.4; п.8.6; п.8. 7; п.8.9; п.8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ N 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 67 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям»: Раздел № 7 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»: п. 7 .1.1; п. 7 .3; п. 7.4; п. 7 .5; п. 7 .8; п. 7.10.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,35,36,37,87,88 Подраздел № 4.2 «Эвакуационные и аварийные выходы»: п. 4.2.1; п. 4.2.3; п. 4.2.4; п. 4.2.5; п. 4.2.6; п.4.2.7; п.4.2.8; п. 4.2.9. Подраздел № 4.3 «Эвакуационные пути»: п. 4.3.1; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п. 4.3.4. Подраздел № 7.1. «Общие положения» (п. 7.1.1., 7.1.3; п. 7.1.5; п. 7.1.9; п.7.1.10; п. 7.1.11; п. 7.1.13; п. 7.1.14; п. 7.1.15; п. 7.1.16; п. 7.1.17; п. 7.1.18; п. 7.1.19; п.7.1.21; п. 7.1.23; таблицы 16 и 18). Подраздел № 7.2 «Предприятия торговли» (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1) (п. 7.2.1; п. 7.2.2; п. 7.2.3; п. 7.2.4; п. 7.2.5; п. 7.2.6; п. 7.2.8; табл. 19; 20). Раздел № 8. «Учебные заведения, научные и проектные организации. Учреждения управления» (класс функциональной пожарной опасности Ф4). Подраздел № 8.1 «Общие положения»: п. 8.1.5; п. 8.1.6; п. 8.1.11; п. 8.1.12; п. 8.1.13; п. 8.1:15; п. 8.1.19; п. 8.1.20; п. 8.1.22. Подраздел № 8.3 «Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		банки, конторы, офисы (Ф 4.3)»: п. 8.3.1; п. 8.3.2; п. 8.3.3; п. 8.3.4.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 17; п. 24; п. 26; п. 27; п. 47; п. 48; п. 49; п. 60.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 17; п. 24; п. 26; п. 27; п. 47; п. 48; п. 49; п. 60.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты ФЗ N 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, 56, 61, 62, 63, 83, 84, 85, 86 СП 5.13130.2009 системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения Раздел. №13 «Системы пожарной сигнализации»: п.13.1.11; п.13.1.12; п.13.2.1, п.13.3.4; п.13.3.6; п.13.3.7; п.13.3.7; п.13.3.8; п.13.3.9; п.13.3.12; п.13.3.4; п.13.3.6; п.13.3.7; п.13.3.8; п.13.3.9; п.13.3.12; п.13:4.1; таблица № 13.3; п.13.13.1; п.13.13.2; п.13.В.3; п.13.14.1; п.13.14.2; п.13.14.3;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	требованиях пожарной безопасности» ст. 91 СП 5.131.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Раздел № 14, п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности" ст. 20, 21, 25, 37, 38, 39 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 8, 26, 31, 32, 36, 39, 40, 53, 58, 67, 68, 72, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 134, 140, табл. 8, 11, 16, 21, 22, 24, 28, 29.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.