


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» февраля 2024 г.

Регистрационный № 86-08-2024-002804



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Столовая "Метелица" (Ф.3.2)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКНЕФТЬ" ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ
КОМПАНИИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027001618918

ИНН: 7022000310

Место нахождения объекта защиты:

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, м.р-н Нижневартовский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.11.1994

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | V |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C3 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.2 Здания организаций общественного питания |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 572 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1878 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной | Не имеет |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | | СПС, СОУЭ 2 типа, наружный противопожарный водопровод от системы водоснабжения вахтового поселка. |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| | Пожарный риск при работоспособности автоматической пожарной сигнализации и оповещения составляет 0,2514*10 ⁻⁶ . | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| | 500 000 рублей | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | - ст.4 ч.4 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 года; - пп. Приложение 1 СНиП — 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений». | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное | - ст.4 ч.4 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 года; - п.п. 2.14-2.16, | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | водоснабжение | 2.20-2.22, 2.26-2.30, 3 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | - ст.4 ч.4 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 года; - пп. 6.19, Приложение 1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений». | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | - ст.4 ч.4 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 года; - пп. 1, 2, 3 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы.» | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | - ст.4 ч.4 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 года; - пп. 4 СНИП 2.01.02-85° «Противопожарные нормы». - пп. 1.90-1.113 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | - ст.4 ч.4 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 гола; - пп. 2.8, 2.9, 2.13, СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; - пп. 6.19, Приложение 1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений»; - п.п. 2, СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | - ст. ч.4, 54, 83, 84, 86, 91, 103 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 года; - пп. 6 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - п.п. 2, СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - пп. 1.158*, 1.74 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; - п.п. 13.1-.13.6, 13.13-13.15, 14, 15, 16, | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | водопроводы) | 17, Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»; - пп. 3, 4, 5, 6, 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | - ст. 83, 84 ФЗ № 123 ФЗ от 22.07.2008 года; - п.п. 14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения». | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР): пп. 2-4, 9-19, 23-27, 30, 35-37, 41-60, 65-73, 337-372, 392-413, Приложения 1. | Выполняется |