Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» августа 2024 г.

Регистрационный № 86-08-2024-013718



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа №1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1038600515348 ИНН: 8602001743

Место нахождения объекта защиты:

628403, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, проезд

Дружбы, д. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01 01 1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	II			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания			
		общеобразовательных			
		организаций, организаций			
		дополнительного образования			
		детей, профессиональных			
		образовательных организаций			

1.4. Высота здания, м 7 1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м 1271 1.6. Объем здания, куб. м 3186 1.7. Количество этажей 2 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) Не имее	et e
здания, кв. м 1.6. Объем здания, куб. м 1.7. Количество этажей 2. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ет
здания, кв. м 1.6. Объем здания, куб. м 1.7. Количество этажей 2. 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ет
1.7. Количество этажей 2 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ет
1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ет
опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ет
пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
складского назначения)	
140 17	
1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты АПС (адресно - а	налоговая),
(системы противодымной защиты, пожарной СОУЭ - 3 типа	а, ВППВ
сигнализации, пожаротушения, оповещения и (хозяйственный во	одопрод), ПГ
управления эвакуацией, внутренний и наружный - городской вод	допровод
противопожарные водопроводы)	
2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте зап	<u>циты</u>
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе у	казываются
расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполн	няемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероп	риятий для
обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в то	ом числе
перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Проведены расчеты по оценки пожарного риска с дополнительны	
противопожарными мероприятиями (сценарий= №2-4), дают основания с	
расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не в	_
нормативное значение индивидуального пожарного риска, установленным	и статьпй 79
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	
3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от п	_
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возмож	• •
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты дог	кументов
страхования)	
Более 1 000 000 рублей	
4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению по	-
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться і	<u>на объекте</u>
защиты_	
Наименование Реквизиты нормативных правовых С	ведения о
	полнении
	олняется/не
	полняется
1 Vyamayyan wyyn aran w a fa a a a y a fa a a a a a a a a a a a	
устанавливающих требования	
устанавливающих треоования пожарной безопасности к объекту	

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2, 5.3, 5.4.8.2.8.3, 8.4.8.5.8.9.8.1 0.9.1.9.2.9.3.9.5.10.3.10.5 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.2.2, 5.2.3.5.2.4, 5.2.6.5.2.7, 5.3.4, 5.3.5.5.3.6, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10.5.4.11, 5.4.12.5.4.14.5.4 .15.5.4.16.5.4.17.5.4.18.6.3.1.6.6.1.6. 7.1.6.7.2.6.7.18 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.1.5.4.1.7.4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13.4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.10, 4.4.1, 4.4.3, 4.411, 4.4.12, 4.4.16, 4.4.19, 7.1.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.17, 7.3.20, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.8, 7.7.3, 7.10.1, 8.1.3, 8.4.3, 8.4.5, 9.1.1, 9.1.3, 8.4.3, 8.4.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.3.6 Приложение А СП 1.13130.2020	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7, 1, 7.2.7.4, 7.7, 7.11, 7.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	п. 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 6.12, 6.18, 6.20, 6.22, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8.7.9, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.20, 8.5, 8.8 СП 7.13130.2013 п. 5.4.5.11, 5.12.5.13.5.20, 5.21.6.1.1.6. 1.3.6.1.4.6.1.5.6.2.2.6.2.4, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.5, 6.6.15, 6.6.38, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1 Приложение А	Выполняется

	водопроводы)	СП 484.1311500.2020 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 СП 486.1311500.2020 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.4.1.4.2, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5 Таблица №1, 2 СП 3.13130.2009 п. 1.4.5.3.5.4.6.1.5, 6.1.7.6.1.9, 6.1.14.6.1.20, 6.1.23.6.2.2, 6.2.6.6.2.19.7.2.7.6.12.5.12.10, 13.1, 14.1.1, 14.4.2, 15.1 Приложение А СП 10.13130.2020 п. 5.2, 5.3, 5.4.8.2.8.3, 8.4.8.5.8.9.8.10.9.1.9.2.9. 3.9.5.10.3.10.5 Сп 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 6.12, 6.18, 6.20, 6.22, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8.7.9, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.20, 8.5, 8.8 СП 7.13130.2013 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.4.6, 4.8, 4.9 СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 4,6,18,36,37,39,40,52,54,55,56,5 7,58,59,60,62,64,68,76,78,79,80, 83, 84,85,86,87,88,89,90,91,93,103,104, 105,106,107,111,137,142,143 Федерального закона № 123-ФЗ п. 1.2, 3,4,5,6 Постановление Правительства РФ № 1084 п. 2,31.5 ,9,10,13.15,16,17,23,25,29,36,43,47, 48,50,51,52.54,55,56.60, 65,84,91,92,397,400,406,407,410 Постановление Правительства РФ № 1479	Выполняется