Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» октября 2024 г.

Регистрационный № 86-08-2024-017060

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБХИМСЕРВИС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020400751909 ИНН: 0411073277

Место нахождения объекта защиты:

628690, АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Амурская, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	181

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1165
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарная сигнализации. Дымовые пожарные извещатели Оповещение 3-го типа. Наружное противопожарное водоснабжение от городских пожарных кранов. Противодымная защита и система пожаротушения не предусматривается

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Индивидуальный пожарный риск в здании при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, составляет 3,64х10-7

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара исходя из собственной оценки отсутствует.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	прил. 1, таб. 1 СНиП 2.07.01-89*, СП 4.13130.2020	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.2.9*. СНиП2.07.01-89* п.8.6. СП 4.13130.2020	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.6.7.1., таб. 6.9. СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст.6 п.4.2.9.СП 1.13130.2020 п.4.2.16. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 п. 4.2.21-4.2.22. СП 1.13130.2020 п. 4.3.2. СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст.83 ч.7 п. 13.1.1 СП 5.13130.2013 п. 13.1.9.-13.1.11 СП 5.13130.2013 п. 13.2.1.-13.2.2. СП 5.13130.2013 п. 13.3.1-13.3.2. СП 5.13130.2013 п. 13.3.4 СП 5.13130.2013 п. 13.3.6-13.3.8. СП 5.13130.2013 п. 13.3.12-13.3.14. СП 5.13130.2013 п. 13.4.1. СП 5.13130.2013 п. 13.13. СП 5.13130.2013 п. 13.14.1-13.14.13. СП 5.13130.2013 п. 13.15.1-13.15.4. СП 5.13130.2013 п. 13.15.7. СП 5.13130.2013 п. 13.15.11-13.15.12. СП 5.13130.2013 п. 13.15.14-13.15.15. СП 5.13130.2013 п. 14.1-14.4. СП 5.13130.2013 п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		15.1- 15.3. СП 5.13130.2013 п. 16.1-16.2. СП 5.13130.2013 п. 17.1-17.3. СП 5.13130.2013 приложение А. СП 5.13130.2013 п. 3.3.-.3.4. СП 3.13130.2009 п. 4.1.-п. 4.2. СП 3.13130.2010 п.4.4. СП 3.13130.2009 4.8. СП 3.13130.2009 п.5.1. СП 3.13130. 2009 п.5.3. СП 3.13130. 2009 п.5.5. СП 3.13130. 2009 раздел 6 таб. 1 СП 3.13130.2010 раздел 7 таб. 2 п. 14. СП 3.13130.2010	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 14.1-14.4. СП 5.13130.2013 п. 15.1- 15.3. СП 5.13130.2013 п. 16.1-16.2. СП 5.13130.2013 п. 17.1-17.3. СП 5.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3-6. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 9-12. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 14. ПП РФ № 1479 от16.09.2020 г. п. 16-17(1). ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 18. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г. п.23. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.26-27. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.30. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 32. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 35- 37. ПП РФ № 1479 от16.09.2020 г. п. 48. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 54-56. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.84-86. ПП РФ № 1479 от16.09.2020 г. раздел XVIII. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. раздел XIX. ПП РФ №1479 от 16.09.2020	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		г. п.4.2.1. СП 9.13130.2009 п. 4.2.4. СП 9.13130.2009 п. 4.2.8. СП 9.13130.2009 раздел 4.3. СП 9.13130.2009 раздел 4.5. СП 9.13130.2009 п.1.2.-1.13.ГОСТ 12.4.009-83 п.2.2.8.ГОСТ 12.4.009-83 п.2.3.2.-2.3.5. ГОСТ 12.4.009-83 п.2.4.1. ГОСТ12.4.009-83 п.2.4.3.-2.4.6. ГОСТ 12.4.009-83 п.2.5. ГОСТ12.4.009-83 п. 2.5.2.-2.5.11. ГОСТ 12.4.009-83 приказ № 806 от 18.11.2021г	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.