Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» марта 2025 г.

Регистрационный № 86-08-2025-004170

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения "Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОАГАНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028601868096 ИНН: 8620010050

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н. Нижневартовский, пгт. Новоаганск, ул. Лесная, д. 12А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.11.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	400
1.6.	Объем здания, куб. м	54733
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматические установки пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа), внутренний противопожарный водопровод

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
нет	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (пункт 4.3., таблица 1) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункт 65, 73.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "123 - ФЗ от 22.07.2009 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (статья 68) СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. требования пожарной безопасности" (пункт 5.2., 8.8.) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г " 1479 2Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункт 48., 71.)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (пункт 8.1.,8.6., 8.8.) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации" (пункт 48., 71.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон " 123 от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	22.07.2009 г. "Технический регламент требованиях пожарной безопасности" (статья 30.,31.,87., таблица 21) СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (пункты 5.2.1., 5.2.2., 5.2.7., 5.3.3.,5.4.3., 5.4.7., 5.4.16, 5.4.18., 5.4.19., 5.4.20., 6.7.1., 6.7.11., 6.7.13., 6.7.15., 6.7.17., таблица 6.9., 6.12.,6.13., 6.14.) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение планировочным и конструктивным решениям" (пункт 4.19., 4.20., 5.1.2., 5.1.4.,5.2.2., 5.2.4., 5.2.6., 5.5.2., 5.6.2.,5.6.4.)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2009 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статьи 76., 88.) СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (пункты 4.1.2., 4.1.4., 4.2.2., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.9., 4.2.10., 4.2.11., 4.2.12., 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15., 4.216., 4.2.18., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.21., 4.2.22., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.12., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.6., 4.4.9., 4.4.11., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.5., 7.1.1., 7.1.3., 7.1.8., 7.12.3., 7.12.6., 7.12.7., 7.12.12., 7.12.13.) СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (пункт 5.4.16.) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункты	Выполняется

		5., 9., 16., 21., 23., 26., 27., 29., 30., 31.)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункты 7.2., 7.14.) СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондициониро-вание. Требования пожарной безопасности (пункты 4.1., 6.10.) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункт 26.)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (пункты 1., 14. таблицы 2.; пункты 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 5.1., 5.3., 5.4.) СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности (пункты 5.1, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.9., 5.10., 5.12., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6) СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной безопасности (пункты 6.2., 6.8., 6.10., 6.11., 6.19., 6.22., 6.23.) СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (пункт 5.2., пункт 8.8.) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2009 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статья 86.) СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод Нормы и правила проектирования (пункт 6.1.1.,6.1.2.,6.1.3.,6.1.4.,6.2.1., 6.2.2.,6.2.3., 7.2.,7.4.,7.5.,7.6., таблица 7.1) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункты 36., 48., 50.)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (пункты 3.3., 4.4., 5.1., 5.4., 5.5.) СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности (пункт 5.12.) СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (пункты 6.2., 6.11., 6.24.)	Выполняется
4.9.	Организационно-	СП 9.13130.2009 Техника	Выполняется

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (пункты 4.1.1., 4.1.2., 4.1.23., 4.1.32., 4.1.33., 4.2.1., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.9.) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункты 1., 2.,3.,4.,5.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., 16.,18.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28., 29.,30.,31.,32.,33.,34.,36.,37.,41.,42., 43.,48.,50.,52.,54.,56.,60.,77.,392.,393.,394.,395.,396.,406.,407.,409.,410.) Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. О пожарной безопасности (статья 25.) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности .	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.