

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» августа 2025 г.

Регистрационный № 86-08-2025-013206



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пункт выдачи Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600602920

ИНН: 8602002602

Место нахождения объекта защиты:

**АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория
Кукуевицкого, д. 2**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях |

| 1.4. | Высота здания, м | 5 | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 204 | | | | | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 573 | | | | | | | |
| 1.7. | Количество этажей | 1 | | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС (адресно-аналоговая)СОУЭ- 2 типаДУ - естественнаяВППВ -имеетсяПВ – городской | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Проведенные расчеты по оценке пожарного риска с дополнительными противопожарными мероприятиями(Сценарий № 2-3), указанные в п. 5.2 данного отчета, дают основания считать, что расчетная величина индивидуального пожарного риска R на объекте, не превышает нормативное значение индивидуального пожарного риска R, установленным статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетное значение индивидуального пожарного риска, $Q_v - 0,2506 \cdot 10^{-6}$ Нормативное значение индивидуального пожарного риска, $Q_{в/н} - 1 \times 10^{-6}$ Вывод - соответствует</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Более 1 000 000 рублей</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении выполняется/не | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении выполняется/не | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Раздел 4 п.4.3, СП 4.13130.2013 –Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | п.5.2,5.3,5.4.8.2.8.3,8.4.8.5.8.9.8.10.9.1.9.2.9.3.9.5.10.3.10.5СП 8.13130.2020- Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п.8.1,8.4,8.6,8.7,8.8СП 4.13130.2013 –Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п. 5.2.2,5.2.3.5.2.4,5.2.6.5.2.7,5.3.4,5.3.5.5.3.6,5.4.3,5.4.5,5.4.7,5.4.8,5.4.10.5.4.11,5.4.12.5.4.14.5.4.15.5.4.16.5.4.17.5.4.18.6.3.1.6.6.1.6.7.1.6.7.2.6.7.18СП 2.13130.2020-Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | п.4.1.5.4.1.7.4.2.2,4.2.3,4.2.7,4.2.10,4.2.11,4.2.13.4.2.16,4.2.18,4.2.19,4.2.20,4.2.22,4.2.25,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,4.3.7,4.3.10,4.4.1,4.4.3,4.4.11,4.4.12,4.4.16,4.4.19,7.1.3,7.3.1,7.3.2,7.3.4,7.3.17,7.3.20,7.6.2,7.6.3,7.6.4,7.6.8,7.7.3,7.10.1,8.1.3,8.4.3,8.4.5,9.1.1,9.1.3,8.4.3,8.4.5,9.1.1,9.1.3,9.1.4,9.2.1,9.2.2,9.3.1,9.3.2,9.3.4,9.3.6Приложение «А» СП 1.13130.2020-Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и | Выполняется |

| | | ВЫХОДЫ. | |
|------|--|--|-------------|
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п.7,1,7.2.7.4,7.7,7.11,7.15СП 4.13130.2013 –Свод правил. Системыпротивопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п.7.2 СП 7.13130.2013- Свод правил. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.п.5.4 .5.11,5.12.5.13.5.20,5.21.6.1.1.6.1.3. 6.1.4.6.1.5.6.2.2.6.2.4,6.3.3,6.3.4,6.4. 2,6.4.3,6.4.4,6.4.5,6.5.1,6.6.1,6.6.5,6. 6.15,6.6.38,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.2.1,7.2 .2,7.2.3,7.3.2,7.5.1,7.6.1,7.7.1,Прило жение «А»СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектированияп. 4.2,4.3,4.4,4.5.4.6,4.8,4.9СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установкамипожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасност и»П.3.1,3.2,3.3,3.4.4.1.4.2,4.3,5.3,5. 4,5.5,Таблица №1,2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безо пасности».п.1.4.5.3.5.4.6.1.5,6.1.7.6. 1.9,6.1.14.6.1.20,6.1.23.6.2.2,6.2.6.6. 2.19.7.2.7.6.12.5.12.10,13.1,14.1.1,1 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | 4.4.2,15.1,Приложение «А».СП 10.13130.2020, Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования. п.5.2,5.3,5.4.8.2.8.3,8.4.8.5.8.9.8.10. 9.1.9.2.9.3.9.5.10.3.10.5СП 8.13130.2020- Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | 7.2 СП 7.13130.2013- Свод правил. Отопление.Вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.п.4.2 ,4.3,4.4,4.5.4.6,4.8,4.9СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установкамипожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Ст. 4,6,18,36,37,39,40,52,54,55,56,57,58,59,60,62,64,68,76,78,79,80, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,103,104,105, 106,107,111,137, 142, 143 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П.1.2,3,4,5,6 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. N 1084"О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска"п.2,3,4.5,9,10,13.1 | Выполняется |

| | | |
|--|--|--|
| | 5,16,17,23,25,29,36,43,47,48,50,51,52,54,55,56,60,65,84,91,92,397,400,406,407,410, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в Российской Федерации. | |
|--|--|--|