Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» августа 2025 г.

Регистрационный № 86-08-2025-013258

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание "Примьер - Арена"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Хабибуллин Рафаэль Талгатович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, зд. 18/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	760

1.6.	Объем здания, куб. м	52181
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.СПС. 2.СОУЭ 3-го типа. 3.Внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами. 4.Первичные средства пожаротушения

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. п.7, 15, СП42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 2. п.7 СНиП 21-01-97 «Пожарная	Выполняется

		безопасность зданий и сооружений»; 3. Раздел I и др. ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1.п.1, 2, 3 и др. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 2.Раздел 6 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»; п. 1.3.7.1., 15.38, Таб.2 п.26 и др. ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в РФ».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Прил.1, 7, п. 2.4, 3.8, 4.5, 5 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 2. п. 1, 8 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 3. п.1.2 ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 4. п.1, 2, 3 и др ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. п. 1, 2, 3, 4, прил.№1, 2 СНиП 2.01.02- 85 «Противопожарные нормы»; 2. п. 5, 6, 7, 8 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 3. п. 1.3.2.8., 15.16, 15.17, 16., прил.№1, 5, ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. п. 6, 7, 8 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 2. п.1.14, 1.15, 1.16, 1.45, 1.90, 1.91, 1.92 и др. .СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 3. Раздел 1, 2, 15, 16 ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 4. Разделы № 1, 2, 3 и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		другие требования ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность». 5. п.4.24., 4.99., 4.100., 4.102., 4.109., 4.110 и другие требования СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 6. Ст.21, 22, Федерального закона №69 «О пожарной безопасности». 7. Разделы 1, 2, 3 НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Ст.21, 22, Федерального закон №69 «О пожарной безопасности»; 2. Разделы № 1, 2, 3 и другие ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность»; 3. Раздел 8 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Разделы 1, 4 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 2. Разделы 4, 5, 6, 7, 8 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 3. Разделы 1, 3, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность»; 4. Ст.37 Федерального закон №69 «О пожарной безопасности»; 5. п.16, 17, 58, 89, 91, 96, 580 ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 6. Разделы 1, 2, 3 НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	1. Разделы 1, 4 СНиП 2.04.09-84 Строительные нормы и правила. «Пожарная Автоматика зданий и сооружений»; 2. Разделы 6, 7 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	зданий и сооружений»; 3. Раздел 3 НПБ 105-95 «Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности». 4. Разделы 3 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность»; 5. п.п. 1, 2, 3 и другие пункты ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; 6. Раздел 1 ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Раздел 1.2 ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.