

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» сентября 2025 г.

Регистрационный № 86-08-2025-015380



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание молодежного спортивно-досугового центра

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600513413

ИНН: 8601017846

Место нахождения объекта защиты:

628001, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул
Георгия Величко, Здание 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.04.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3456

1.6.	Объем здания, куб. м	52545						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Адресная система автоматической пожарной сигнализации на оборудовании производства ЗАО "Болид". 2. Речевая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа. 3. Наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами на кольцевой сети городского водовода. 4. Внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетный уровень индивидуального пожарного риска составляет $3,294 \times 10^7$</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара может составить до 100000 рублей.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3 СП 4.13130.2013, таблица 1 с учетом пунктов 4.4. - 4.13, приложение А	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 8.8, п. 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1.1, п. 8.4.1, п. 8.1.5, п. 8.1.6, п.8.1.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.3.1, п. 5.3.3, п. 5.3.5, п. 5.4.8, п.6.7.1 п. 6.7.8 СП 2.13130.2020 п. 5.1.1, п.5.1.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.11, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.22, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.6, п. 4.4.12, п. 7.1.1, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.5, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 7.1, п. 7.2, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.8, п. 7.14, п.7.16 СП 4.13130.2013 п. 17 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	п. 37, п. 48, п. 50, п. 54, п. 56, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. ст. 54, ст. 62, ст. 83, ст. 84, ст. 91 ФЗ № 123 от. 22.07.2008 г. п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.8 СП 3.13130.2009	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 60, ст. 103 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 42, п. 397, п. 400, п. 406, п. 407 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. п. 4.3.1, п. 4.5.1 СП 9.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.12, п.15, п.17, п.36 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. ст. 37 ФЗ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ ст. 4 ч.4, ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется