Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» октября 2025 г. Регистрационный № 86-08-2025-017405



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Банно-прачечный комплекс №1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1147232036137

ИНН: 7203314750

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-	
		оздоровительные комплексы и	
		спортивно-тренировочные	
		учреждения с помещениями	
		без трибун для зрителей,	
		бытовые помещения, бани	
1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1110	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			10946			
1.7.	Количество этажей			4			
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет			
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	сигнализаци оповещени эвакуации с (4-го ти	па пожарной и (СПС) Система и управления о пожаре (СОУЭ) ппа) Система ной защиты (ДУ)			
2.	Опенка пожарно	го риска, провеленна	 ая на объект	ге зашиты			
пра го чело план от	 Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) По результатам расчета пожарного риска установлено, что величина индивидуального пожарного риска в случае возникновения пожара на объекте защиты: «Банно - прачечный комплекс №1, по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 7, улица Декабристов, 11» при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, при действующих объемнопланировочных решениях, при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, при, действующих объемно-планировочных решениях, составляет Ri = 1,728 10 ⁷год-1, и не превышает нормативного значения равного 1 * 10-6. 						
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов						
		страхования)					
4.	Сведения о выполненования обезопасности, выполнен	- ении мероприятий по ние которых должно защиты		_			
	Hayr rayang	<u> </u>	ту постоя	Charavera			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативны актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте	документов асности,	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (таблица 1, п. 4.3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (п. 4.2, Таблица 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (глава 9, ст. 29, 30, 31, 32, 33, 88 Таблица 21, 22)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 (п. 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ст. 89, таблица 28)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (статья 90, п. 1, пп. 1) СП 4.13130.2013 (п. 7.1, 7.7, 7.16)	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 (п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6) СП 3.13130.2009 (п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, таблица 1, таблица 2) СП 486.1311500.2020 (Таблица 1) СП 7.13130.2013 (п. 7.2)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	СП 484.1311500.2020 (п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6) СП 3.13130.2009 (п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, таблица 1, 7, таблица 2) СП	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	486.1311500.2020 (Таблица 1) СП 7.13130.2013 (п. 7.2)	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (п. 2.1, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17.1, 23, 26, 27, 35, 36, 54, 60).	Выполняется