

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» декабря 2025 г.

Регистрационный № 86-08-2025-019868



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пункт подготовки и сбора нефти установки предварительного сброса воды (УПСВ),
площадка насосной станции (ДНУ), фонд скважин Пальяновская площадь
Красноленинского месторождения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ХАНТОС"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1058600001118

ИНН: 8618006063

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н. Октябрьский, пос. нет, доп.
тер. Пальяновская площадь, Красноленинского месторождения

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.06.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	205
1.6.	Объем здания, куб. м	798
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПВ, СПС, АУП, СОУЭ
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска в составе заключения по НОР в области ПБ №НОРЗЮР.8601.660/В/86/0002.002 от 15.06.2021г. «УПСВ" Красноленинское месторождения ООО «Газпромнефть-Хантос» выданное ООО «Защита Югры Развитие» (Квалификационные удостоверения №86-0010 от 01.12.2020г., №86-0019 от 12.04.21г., №86-0022 от 07.06.2021г. выданные Главным управлением МЧС России по Ханты-мансийскому автономному округу –Югре) зарегистрированного в ОНДиПР по Нягани и Октябрьском району УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, и установлено, что индивидуальный риск поражения персонала объекта составляет $0,45 \cdot 10^{-6}$ 1/год, коллективный пожарный риск для персонала объекта, находящегося на открытой территории объекта защиты составляет $0,18 \cdot 10^{-6}$ 1/год. что не превышает (одной десяти тысячной в год) значение величины пожарного риска, в соответствии в ч.4 ст.93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Расчет пожарного риска в составе заключения по НОР в области ПБ №НОРЗЮР.8601.660/В/86/0002.001 от 15.06.2021г. «Площадка насосной станции (ДНУ) Красноленинское месторождения ООО «Газпромнефть-Хантос» выданное ООО «Защита Югры Развитие» (Квалификационные удостоверения №86-0010 от 01.12.2020г., №86-0019 от 12.04.21г., №86-0022 от 07.06.2021г. выданные Главным управлением МЧС России по Ханты-мансийскому автономному округу –Югре) зарегистрированного в ОНДиПР по Нягани и Октябрьском району УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, и установлено, что индивидуальный риск поражения персонала объекта составляет $0,52 \cdot 10^{-6}$ 1/год, коллективный пожарный риск для персонала объекта, находящегося на открытой территории объекта защиты составляет</p>	

0,74·10⁻⁶ 1/год. что не превышает (одной десяти тысячной в год) значение величины пожарного риска, в соответствии в ч.4 ст.93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.Руководствуясь требованиями пунктов 1, 2 части 1, статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сделан вывод о выполнении условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Расчет пожарного риска в составе заключения по НОР в области ПБ №НОРЗЮР.8601.660/В/86/0002.002 от 15.06.2021г. «УПСВ" Красноленинское месторождения ООО «Газпромнефть-Хантос» выданное ООО «Защита Югры Развитие» (Квалификационные удостоверения №86-0010 от 01.12.2020г.,№86-0019 от 12.04.21г., №86-0022 от 07.06.2021г. выданные Главным управлением МЧС России по Ханты-мансийскому автономному округу –Югре) зарегистрированного в ОНДиПР по Нягани и Октябрьском районе УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, и установлено, что индивидуальный риск поражения персонала объекта составляет 0,45·10⁻⁶ 1/год, коллективный пожарный риск для персонала объекта, находящегося на открытой территории объекта защиты составляет 0,18·10⁻⁶ 1/год. что не превышает (одной десяти тысячной в год) значение величины пожарного риска, в соответствии в ч.4 ст.93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.Расчет пожарного риска в составе заключения по НОР в области ПБ№НОРЗЮР.8601.660/В/86/0002.001 от 15.06.2021г. «Площадка насосной станции (ДНУ) Красноленинское месторождения ООО «Газпромнефть-Хантос» выданное ООО «Защита Югры Развитие» (Квалификационные удостоверения №86-0010 от 01.12.2020г., №86-0019 от 12.04.21г., №86-0022 от 07.06.2021г. выданные лавным управлением МЧС России по Ханты-мансийскому автономному округу –Югре) зарегистрированного в ОНДиПР по Нягани и Октябрьском районе УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, и установлено, что индивидуальный риск поражения персонала объекта составляет 0,52·10⁻⁶ 1/год, коллективный пожарный риск для персонала объекта, находящегося на открытой территории объекта защиты составляет 0,74·10⁻⁶ 1/год. что не превышает (одной десяти тысячной в год) значение величины пожарного риска, в соответствии в ч.4 ст.93 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.Руководствуясь требованиями пунктов 1, 2 части 1, статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сделан вывод о выполнении условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ , утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 – 9.1.7, 9.4.1 – 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1–10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 – 7.3.9; 7.4.1 – 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.,</p>	Выполняется

		6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16., 6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10.,7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ , утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 – 9.1.7, 9.4.1 – 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3,13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1–10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 -	Выполняется

		6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 – 7.3.9; 7.4.1 – 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16., 6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10.,7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ , утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 – 9.1.7, 9.4.1 – 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3,13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: «»:	Выполняется

		<p>пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1-10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 - 7.3.9; 7.4.1 - 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16., 6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10.,7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ , утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 - 9.1.7, 9.4.1 - 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3,</p>	Выполняется

		<p>13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1-10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 – 7.3.9; 7.4.1 – 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16., 6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10., 7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ , утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9,</p>	Выполняется

		<p>5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 – 9.1.7, 9.4.1 – 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1–10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 – 7.3.9; 7.4.1 – 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16., 6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10., 7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ , утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1,</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 - 9.1.7, 9.4.1 - 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1-10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 - 7.3.9; 7.4.1 - 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16., 6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10., 7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91,	Выполняется

сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

99, 101, 102, 103, 104, 106, 107,
111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ ,
утв. пост. Правительства РФ от
16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48.,
49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП
3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1,
4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел
7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2,
4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10,
5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 -
5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8,
5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9,
5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20,
5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32,
5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 –
9.1.7, 9.4.1 – 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2,
12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1
- 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3,
13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1,
13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4,
13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13,
13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 -
15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3,
А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп.
4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4,
8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14,
10.1–10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6.
СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 -
6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 -
6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8,
14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1,
14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п.,
п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 – 7.3.9; 7.4.1 –
7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1,
6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.,
6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16.,
6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1.,
7.2., 7.4., 7.10., 7.11., 7.12, 7.13.,
7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП
155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1,
13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3,
13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9,

		13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 - 9.1.7, 9.4.1 - 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1-10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 - 7.3.9; 7.4.1 - 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16.,	Выполняется

		6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10.,7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Тех. рег. о треб. ПБ": ч.4 Ст.4; Ст.54, 61, 62; ч.1., 3., 4., Ст.81; Ст.83, 84, 86, 91, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113; ч.1. Ст.127. 2. ППР в РФ , утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479: п., п. 10., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56. 3. СП 3.13130.2009: п., п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, Раздел 7. 4. СП 5.13130.2009: п., п. 4.2, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.18, 5.1.19, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1 - 5.8.5, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.8, 5.9.16, 5.10.1 - 5.10.6, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.12 - 5.10.16, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.21, 5.10.23, 5.10.28 - 5.10.32, 5.10.34 - 5.10.37, 5.10.39, 9.1.1 – 9.1.7, 9.4.1 – 9.4.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1 - 12.3.6, 12.4.1 - 12.4.6, 13.1.11, 13.2.1 - 13.2.3, 13.3.1 - 13.3.18, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8.1 - 13.8.4, 13.13.1 - 13.13.3,13.14.1 - 13.14.13, 13.15.1 - 13.15.21, 14.1 - 14.6, 15.1 - 15.10, 16.1 - 16.4, 17.1- 17.4, А.3, А.4, А.10. 5. СП 8.13130.2020 «»: пп. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.5 - 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1–10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7. 6. СП 10.13130.2020 «»: пп. 6.1.2 - 6.1.7, 6.1.10 - 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.10, 6.2.11, 14.1.1, 14.1.8,	Выполняется

	14.1.9, 14.1.11, 14.1.20, 14.4.1, 14.4.2. 7. СП 231.1311500.2015: п., п. 7.2.2 - 7.2.9; 7.3.1 – 7.3.9; 7.4.1 – 7.4.7. 8. СП 7.13130.2013: п.5.1, 6.1, 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.16., 6.18, 6.19., 6.22., 6.23., 6.24, 7.1., 7.2., 7.4., 7.10.,7.11., 7.12, 7.13., 7.17., 7.18., 7.20., 8.8 9. СП 155.13130.2014 пп. 12.4, 13.1.1, 13.1.2, 13.3.3, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19.	
--	---	--