

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» января 2026 г.

Регистрационный № 86-08-2026-000934



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница "Спорт-Отель"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1108605000514

ИНН: 8605022692

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Губкина, д. 18/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	449
1.6.	Объем здания, куб. м	2891

1.7.	Количество этажей	4							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализации. Оповещение 3-го типа. Внутренний противопожарный водовод от городской сети Наружное противопожарное водоснабжение от двух существующих пожарных гидрантов расположенных на территории муниципалитета							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара исходя из собственной оценки отсутствует.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>п. 4.3. СП 4.13130.2020 п. 4.15. СП 4.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	п. 4.3. СП 4.13130.2020 п. 4.15. СП 4.13130.2020	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	п. 4.3. СП 4.13130.2020 п. 4.15. СП 4.13130.2020	Выполняется							

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2. таб. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1. СП 4.13130.2013 п.8.6. СП 4.13130.2013 п.8.8. СП 4.13130.2013 п.8.9. СП 4.13130.2013 п.8.13. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.3.-5.2.7. СП 2.13130.2020 п.5.4.5. СП 2.13130.2020 п.5.4.16. «б» СП 2.13130.2020 п.6.7.1. СП 2.13130.2020 п.6.7.7. СП 2.13130.2020 п.5.1.2.-5.1.4. СП 4.13130.2020 п.5.2.6. СП 4.13130.2020 п. 5.2.11. СП 4.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	таб. 28, 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 4.2.1. СП 1.13130.2020 п. 4.2.4. СП 1.13130.2020 п. 4.2.7. СП 1.13130.2020 п. 4.2.11. СП 1.13130.2020 п. 4.2.18. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 п. 4.2.20.-4.2.22 СП 1.13130.2020 п. 4.2.24. СП 1.13130.2020 п. 4.3.1.- 4.3.3. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.-4.3.7. СП 1.13130.2020 п. 4.3.11. СП 1.13130.2020 п. 4.4.3. -4.4.4 СП 1.13130.2020 п. 4.4.6. СП 1.13130.2020 п. 4.4.9. СП 1.13130.2020 п. 4.4.11.-4.4.12. СП 1.13130.2020 п. 7.1.1.-7.1.2 СП 1.13130.2020 п. 7.1.5. СП 1.13130.2020 п. 7.2.1. СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1. СП 4.13130.2013 п. 7.16. СП 4.13130.2013 п. 8.1.1. СП 4.13130.2013 п. 8.1.4.-8.1.8. СП 4.13130.2013	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>статья 83 ч. 4-7, ч. 9 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p> <p>п.13.1.1 СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.1.9.-13.1.11 СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.2.1.-13.2.2. СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.3.1-13.3.2. СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.3.4 СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.3.6-13.3.8. СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.3.12-13.3.14. СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.4.1. СП 5.13130.2013 п.13.13. СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.14.1-13.14.13. СП 5.13130.2013 п.13.15.1-13.15.4. СП 5.13130.2013 п.13.15.7. СП 5.13130.2013 п.13.15.11-13.15.12. СП 5.13130.2013</p> <p>п.13.15.14-13.15.15. СП 5.13130.2013 п.14.1-14.4. СП 5.13130.2013 п.15.1- 15.3. СП 5.13130.2013 п.16.1-16.2. СП 5.13130.2013 п.17.1-17.3. СП 5.13130.2013 приложение А. СП 5.13130.2013 статья 81 ч. 1, п. 1-4, ч. 3-4, ч. 7, ч. 9-11 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ</p> <p>п.3.3.-.3.4. СП 3.13130.2010</p> <p>п.4.1.-п. 4.3. СП 3.13130.2010 п.4.4. СП 3.13130.2010 п.4.8. СП 3.13130.2010 п.5.1. СП 3.13130.2010 п.5.3. СП 3.13130.2010 п.5.5. СП 3.13130.2010 раздел 6 таб. 1 СП 3.13130.2010 раздел 7 таб. 2 п. 1. СП 3.13130.2010</p>	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	<p>п.14.1-14.4. СП 5.13130.2013</p> <p>п.15.1- 15.3. СП 5.13130.2013</p> <p>п.16.1-16.2. СП 5.13130.2013</p> <p>п.17.1-17.3. СП 5.13130.2013</p>	Выполняется

	<p>обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
<p>4.9.</p>	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п. 3-5. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 8-15. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 16. «а-б», «д-з», «к», «м», ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 17.- 18. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 21-27. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 29.-30. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 32. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.35-37. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 41. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 48. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 50. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 54-56. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 60. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.65-67. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.71. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.73. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. раздел XVIII. ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 395 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 397 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 400 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 402-403 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 406-407 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 409 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 413 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. приложение № 1 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 4.2.1. СП 9.13130.2009 п. 4.2.4. СП 9.13130.2009 п. 4.2.8. СП 9.13130.2009 п. 4.3.1-4.3.7. СП 9.13130.2009 п. 4.3.11-4.3.14. СП 9.13130.2009 п.4.5.1-4.5.2. СП 9.13130.2009 п.4.5.1-4.5.4. СП 9.13130.2009 п.1.2.-1.13. ГОСТ 12.4.009-83 п.2.2.8. ГОСТ</p>	<p>Выполняется</p>

		12.4.009-83 п.2.3.2.-2.3.5. ГОСТ 12.4.009-83 п.2.4.1. ГОСТ 12.4.009-83 п.2.4.3.-2.4.6. ГОСТ 12.4.009-83 п.2.5. ГОСТ 12.4.009-83 п.2.5.2.-2.5.11. ГОСТ 12.4.009-83	
--	--	--	--