

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» марта 2026 г.

Регистрационный № 86-08-2026-003897



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Вахтовый комплекс на 140 мест

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-
ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1058602819538

ИНН: 8604035473

Место нахождения объекта защиты:

**АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н. Сургутский, месторожд.
Фаинское, стр. 10367**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.11.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	950

1.6.	Объем здания, куб. м	6187						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации - адресная "Болид". Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа "Рупор-300". Система вытяжной противодымной вентиляции. Внутреннее противопожарное водоснабжение - 6 ПК. Наружное пожаротушение осуществляется от 4-х ПВ-50, на расстоянии не более 200 метров от здания.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 100 000 рублей</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69, 74, 100 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3, табл. 1. СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.03.2013 № 288).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 4 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п.п. 4.1, 4.2, 9.1, 9.2 СП 8.13130.2020. (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п.п. 7.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.03.2013 № 288).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.57, ст. 58, ч.1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п.5.2.6 СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.03.2013 № 288).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п.14,16,23,26,27,36,37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п.п.4.1.5, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.1.3 СП 1.13130.2020. (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.16 СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.03.2013 № 288).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ст.54, ст.62, ст.83, ст.84, ст.85, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п.10, 50, 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	от 16.09.2020 № 1479), п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6, 7 СП 3.13130.2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173), п.п. 6.1, 6.2 СП 484.1311500.2020. (утв. Приказом МЧС РФ от 31.07.2020 N 582), п.п. 7.1, 7.2 СП 7.13130.2013. (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116), п.п. 4.1, 4.2, 9.1, 9.2 СП 8.13130.2020. (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225), п.п. 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.10 СП 10.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России от 27.09.2020 № 559).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.83, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 10, 42, 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п.п. 3.3, 3.5, 4.3, 5.1 СП 3.13130.2009. (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173), п.п. 5.2, 5.4, 5.13, 5.21 СП 484.1311500.2020. (утв. Приказом МЧС РФ от 31.07.2020 N 582), п.п. 7.1 СП 7.13130.2013. (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 2, 2(1),3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17(1), 18, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.	Выполняется

	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	
--	---	--