


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому  
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«20» мая 2026 г.

Регистрационный № 86-08-2026-008192



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Магазин**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Тарвердиев Парвин Эйваз оглы**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

**АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Парковая, зд. 9В**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**08.08.2022**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	521
1.6.	Объем здания, куб. м	4063
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)											
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Оповещение 3 типа, внутренний противопожарный водопровод от городской сети количество пожарных кранов - 2шт. Огнетушителей - 7 штук. Наружное противопожарное водоснабжение от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных на территории муниципалитета.									
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Отсутствует</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п.4.3. СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>п.5.2.таб.2 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3. СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	п.5.2.таб.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3. СП 4.13130.2013	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное	п.5.2.таб.2 СП 8.13130.2020	Выполняется										

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1. СП 4.13130.2013 п.8.6. СП 4.13130.2013 п.8.8. СП 4.13130.2013 п.8.9. СП 4.13130.2013 п.8.13. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.3.-5.2.7. СП 2.12120.2020 п.5.4.5. СП 2.13130.2020 п.5.4.16. "б" СП 2.13130.2020 п.6.7.1. СП 2.13130.2020 п.6.7.7. СП 2.13130.2020 п.4.17. СП 4.13130.2013 п.4.18. СП 4.13130.2013 п.5.1.2.-5.1.3. СП 4.13130.2013 п.5.1.14 СП 4.13130.2013 п.5.5.2. СП 4.13130.2013 п.5.5.4. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53.ч.3-4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ таб.28,29 ФЗ от 22.07.2008 №123ФЗ п.4.2.1. СП 1.13130.2020 п.4.2.6. СП 1.13130.2020 п.4.2.7-4.2.10 СП 1.13130.2020 п.4.2.12 СП 1.13130.2020 п.4.2.13-4.2.14 СП 1.13130.2020 п.4.2.16. СП 1.13130.2020 п.4.2.17-4.2.18 СП 1.13130.2020 п.4.2.19. СП 1.13130.2020 п.4.2.20-4.2.22 СП 1.13130.2020 п.4.3.1-4.3.3. СП 1.13130.2020 п.4.3.5. СП 1.13130.2020 п.4.3.6. СП 1.13130.2020 п.4.3.7. СП 1.13130.2020 п.4.3.8. СП 1.13130.2020 п.4.3.11-4.3.12 СП 1.13130.2020 п.4.4.1. СП 1.13130.2020 п.4.4.2. СП 1.13130.2020 п.4.4.3-4.4.4. СП 1.13130.2020 п.4.4.6. СП 1.13130.2020 п.4.4.9. СП 1.13130.2020 п.4.4.11. СП 1.13130.2020 п.7.1.1. СП 1.13130.2020 п.7.1.5. СП	Выполняется

		<p>1.13130.2020 п.7.1.6. СП  1.13130.2020 п.7.1.9. СП  1.13130.2020 п.7.6.1. СП  1.13130.2020 п.7.6.3-7.6.4. СП  1.13130.2020</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>п.7.1-7.3. СП 4.13130.2013 п.7.6. СП 4.13130.2013 п.7.16. СП 4.13130.2013 п.8.1. СП 4.13130.2013 п.8.6-8.9. СП 4.13130.2013</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>статья 83 ч.4-7. ч.9 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ таб.1 п.12.3. СП 484.1311500.2020 п.5.5-5.6. СП 484.1311500.2020 п.5.8-5.9. СП 484.1311500.2020 п.5.12-5.21. СП 484.1311500.2020 п.6.1.3- 6.1.5. СП 484.1311500.2020 п.6.2.6. СП 484.1311500.2020 п.6.2.6. СП 484.1311500.2020 п.6.2.11-6.2.12. СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 - 6.3.4. СП 484.1311500.2020 п.6.4.3. СП 484.1311500.2020 п.6.6.1. СП 484.1311500.2020 п.6.6.3. СП 484.1311500.2020 п.6.6.5. СП 484.1311500.2020 п.6.6.11-6.6.12. СП 484.1311500.2020 п.6.6.15. СП 484.1311500.2020 п.6.6.18. СП 484.1311500.2020 п.6.6.27. СП 484.1311500.2020 п.6.6.32. СП 484.1311500.2020 п.6.6.36. СП 484.1311500.2020 приложение А.п.А1 СП 484.1311500.2020 п.4.3-4.4. СП 486.1311500.2020 таб.1п.12.3. СП 486.1311500.2020 раздел 7.7. СП 486.1311500.2020 п.3.3-3.4. СП 3.13130.2010 п.4.1-4.2. СП 3.13130.2010 п.4.4. СП 3.13130.2010 п.4.8. СП 3.13130.2010 п.5.1. СП 3.13130.2010 п.5.3. СП 3.13130.2010 п.5.5. СП 3.13130.2010 раздел 6 таб.1 СП</p>	Выполняется

		3.13130.2010 раздел 7 таб. 2п. 8. СП 3.13130.2010 п.4.1.1. СП 10.13130.2009 п.4.1.8. СП 10.13130.2009 п.4.1.13-4.1.14. СП 10.13130.2009 п.4.1.16. СП 10.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.5.14-5.16 СП 486.1311500.2020 п.7.1.2-7.1.3. СП 486.1311500.2020 п.7.1.13. СП 486.1311500.2020 п.7.2.1 - 7.2.2. СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.3-5. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.8-15. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.16. "д-з", "к", "м", ПП РФ №1479 от 16.09.2020 п.17. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.22-27. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.29. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.32. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.35-37. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.41. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.48. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.50. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.54-56 ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.60. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.65-67. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.71. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.73. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.103-104. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.106-108. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. раздел XVIII. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.395. ПП РФ №1479 от 16.09.2020г. п.397. ПП РФ	Выполняется

№1479 от 16.09.2020г. п.400. ПП  
РФ №1479 от 16.09.2020г.  
п.402-403. ПП РФ №1479 от  
16.09.2020г. п.406-407. ПП РФ  
№1479 от 16.09.2020г. п.409. ПП  
РФ №1479 от 16.09.2020г. п.413.  
ПП РФ №1479 от 16.09.2020г.  
приложение №1 ПП РФ №1479 от  
16.09.2020 п.4.2.1. СП  
9.13130.2009 п.4.2.4. СП  
9.13130.2009 п.4.2.8. СП  
9.13130.2009 п.4.3.1-4.3.7. СП  
9.13130.2009 п.4.3.11-4.3.14. СП  
9.13130.2009 п.4.5.1-4.5.2. СП  
9.13130.2009 п.4.5.1-4.5.4. СП  
9.13130.2009 п.1.2-1.13. ГОСТ  
12.4.009-83 п.2.2.8. ГОСТ  
12.4.009-83 п.2.3.2-2.3.5. ГОСТ  
12.4.009-83 п.2.4.1. ГОСТ  
12.4.009-83 п.2.4.3 - 2.4.6. ГОСТ  
12.4.009-83 п.2.5. ГОСТ  
12.4.009-83 п.2.5.2 - 2.5.11. ГОСТ  
12.4.009-83 раздел II НПБ 645  
п.31-34. НПБ 645 п.36. НПБ 645  
п.39-40. НПБ 645 п.43. НПБ 645  
п.46. НПБ 645 раздел V НПБ 645