

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому  
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» июня 2026 г.

Регистрационный № 86-08-2026-009703



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал Бюджетного Учреждения "Клинический врачебно-физкультурный  
диспансер" г. Нижневартовск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА - ЮГРЫ "КЛИНИЧЕСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ  
ДИСПАНСЕР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600514359

ИНН: 8601013390

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул.  
Спортивная, зд. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	489

1.6.	Объем здания, куб. м	3414
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС- Пульт контроля и управления С2000М 1 шт.; Извещатель пожарный дымовой ДИП 34-А М-55шт.; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ-2 шт.; Контролер двухпроводной линии связи с 200-КДЛ-1шт.; С2000КПД Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле управления от С2000-АСПТ-1 шт., внутренний ППВ с установкой 1 ПК-укомплектован
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Независимая оценка пожарного риска проводилась организацией ООО «Аудит пожарной безопасности» 27 июля 2021 года. Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 82. Тел: (4732) 76-39-83, 76-39-77. e-mail: arb2010@mail.ru ООО «Аудит пожарной безопасности» имеет свидетельство об аккредитации МЧС России № 660/36/0001 от 15 февраля 2016г. Один из основных видов деятельности организации, предусмотренных Уставом общества – проведение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности). Рассматриваемый объект – помещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер», по адресу: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Спортивная д. 19. Вывод об условиях соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено:</p>	

Объект – помещения филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер», по адресу: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Спортивная д. 19, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, таким образом, условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняются.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможный ущерб от пожара имуществу третьих лиц может составить до 100 000 рублей.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

4.	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года (с изм. ФЗ № 117 от 10.07.2012 года) СНиП 2.07.01-89* прил. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года (с изм. ФЗ № 117 от 10.07.2012 года)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 98 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года (с изм. ФЗ № 117 от 10.07.2012 года)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 137 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года (с изм. ФЗ № 117 от 10.07.2012 года)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СНиП 21.01.97* п.6.25*	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы		
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 76 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года (с изм. ФЗ № 117 от 10.07.2012 года)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 86 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года (с изм. ФЗ № 117 от 10.07.2012 года)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	НПБ 104-03 п. 3.9	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ № 384 от 30.12.2009г. ст. 8	Выполняется