Зарегистрирована ГУ МЧС России по Чукотскому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» апреля 2022 г.

Регистрационный № 87-08-2022-003099



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пожарный отсек здания больницы - административные помещения органа управления учреждения государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница""

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чукотская окружная больница"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 8709004761

ОГРН/ОГРНИП: 1028700587189

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов
		управления учреждений,
		проектно-конструкторских
		организаций, информационных
		и редакционно-издательских
		организаций, научных
		организаций, банков, контор,
		офисов

1.4.	Высота здания, м	25	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	682	
1.6.	Объем здания, куб. м	14734	
1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро- опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- прибор приемно-контрольный Simplex 4100 U; - тепловой адресный пожарный извещатель – Simplex 4098-9733 – 18 шт.; - дымовой адресный пожарный извещатель оптический Simplex 4098-9714 – 599 шт.; - дымовой адресный пожарный извещатель оптический (над потолочный) Simplex 4098-9714 – 162 шт извещатель ручной Simplex – 29 шт.; - система оповещения и управления эвакуацией 3 типа в составе с неадресными пожарными оповещателями Simplex TrueAlert и световыми указателями «ВЫХОД» – 17 шт.; - внутренний противопожарный водопровод – ПК – 87 шт наружный противопожарный водопровод – ПГ – 1 шт.	
2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты			

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
	Возможный ущерб имуществу третьих лиц (арендаторов) от пожара исключён			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект			
	защиты_			
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	выполняется/не выполняется	
		пожарной безопасности к объекту защиты		
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	таблица 1* п. 1 Приложения 1* (обязательное) СНиП 2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка	Выполняется	
		и застройка городских и сельских поселений»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 -ФЗ)		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 1.1, п. 2.11, п. 2.20, п. 15.49, СНиП 2.04.02-84 «Строительные правила и нормы водоснабжения, наружных сетей и сооружений»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 2 таблицы 1* Приложения 1* (обязательное) СНиП 2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной	Выполняется	

		безопасности" (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 3.3 раздела 3 ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; раздел 4, п. 5.12-5.13, таблица 1 п. 5.14, п. 5.17, п. 5.18, таблица 4, таблица 5 п. 5.19 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-Ф3)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	раздел 6 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-Ф3)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	раздел 8 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 2" Приложения 1* (обязательное) СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ); п. 17, п. 26, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября	Выполняется

		2020 г. № 1479)	
.7.	Системы	СНиП 2.04.02-84 «Строительные	Выполняется
	противопожарной защиты	правила и нормы водоснабжения,	
	(системы противодымной	наружных сетей и сооружений»;	
	защиты, пожарной	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний	
	сигнализации,	водопровод и канализация зданий»;	
	пожаротушения,	СНиП 2.04.05-91* «Отопление,	
	оповещения и управления	вентиляция и	
	эвакуацией, внутренний и	кондиционирование»; НПБ 104-03	
	наружный	«Системы оповещения и	
	противопожарные	управления эвакуацией людей при	
	водопроводы)	пожарах в зданиях и сооружениях»;	
		НПБ 110-03 «Перечень зданий,	
		сооружений, помещений и	
		оборудования, подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и автоматической	
		пожарной сигнализацией»; часть 4	
		статьи 4 "Технического регламента	
		о требованиях пожарной	
		безопасности" (утвержден	
		Федеральным законом от	
		22.07.2008 г. № 123-ФЗ)	
8.	Размещение, управление и	НПБ 104-03 «Системы оповещения	Выполняется
	взаимодействие	и управления эвакуацией людей	
	оборудования	при пожарах в зданиях и	
	противопожарной защиты	сооружениях»; НПБ 110-03	
	с инженерными системами	«Перечень зданий, сооружений,	
	зданий и оборудованием,	помещений и оборудования,	
	работа которого	подлежащих защите	
	направлена на	автоматическими установками	
	обеспечение безопасной	пожаротушения и автоматической	
	эвакуации людей, тушение	пожарной сигнализацией»; часть 4	
	пожара и ограничение его	статьи 4 "Технического регламента	
	развития	о требованиях пожарной	
		безопасности" (утвержден	
		Федеральным законом от	
		22.07.2008 г. № 123-ФЗ); п. 10, п.	
		54, п. 55, п. 56, п. 334 «Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации»	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

		Правительства РФ от 16 сентября	
		2020 г. № 1479)	
4.9.	Организационно-	п. 1-6, 9-19, 23-24, 26-30, 32, 35-37,	Выполняется
	технические мероприятия	41-43, 48, 50, 54, 60, 86, 116-120,	
	по обеспечению пожарной	395-400, 402-406, 409 Правил	
	безопасности объекта	противопожарного режима в	
	защиты и	Российской Федерации	
	противопожарный режим	(утверждены Постановлением	
		Правительства РФ от 16 сентября	
		2020 г. № 1479); Приказ МЧС РФ	
		от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об	
		определении порядка, видов,	
		сроков обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность в	
		организациях, по программам	
		противопожарного инструктажа,	
		требований к содержанию	
		указанных программ и категорий	
		лиц, проходящих обучение по	
		дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности»	