Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чукотскому АО
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» октября 2022 г.
Регистрационный № 87-08-2022-013689

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Автономное учреждение Чукотского автономного округа "Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028700586980 ИНН: 8709009223

Место нахождения объекта защиты:
689000, АО Чукотский, г Анадырь, ул Беринга, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.06.1985
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	341

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	990
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- прибор приемно-контрольный и управления пожарный «ПРИТОК» - 1 шт; - извещатель пожарный дымовой оптико - электронный, адресно - аналоговый «ИП-212-45» - 35 шт.; - световой указатель "ЛЮКС - 12", "ВЫХОД" - 2 шт.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчёт пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможный ущерб имуществу третьих лиц (арендаторов) исключён	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п. 5.23, таблица 10 СНиП II-60-75	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	«Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»; часть 4 статьи 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Проектом здания не предусмотрен	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 9.9, п. 9.54 – 9.56 СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»; часть 4 статьи 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	раздел 2, п. 4.1, п. 4.6 – 4.24, таблица 7 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»; разделы 2, 3, 4 ч. 2 гл. 2 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; часть 4 статьи 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	раздел 4 части 2 главы 2 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила. Правила проектирования. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.6 – 4.24, таблица	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»; часть 4 статьи 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 9.54, п. 9.56, СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»; часть 4 статьи 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	раздел 3, п. 4.2, п. 4.22 - 4.24 СНиП II-30-76 «Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Внутренний водопровод и канализация зданий»; раздел 4 части 2 главы 33 СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	раздел 3, п. 4.2, п. 4.22 - 4.24 СНиП II-30-76 «Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Внутренний водопровод и канализация зданий»; раздел 4 части 2 главы 33 СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; часть 4 статьи 4 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (утвержден Федеральным законом	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2-5, п. 9-17, п. 21-30, п. 32, п. 35-37, п. 50, п. 54, п. 60, п. 65, п. 392 - 409, п. 413Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.