

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чукотскому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» октября 2024 г.

Регистрационный № 87-08-2024-018218



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Золотоизвлекательная фабрика

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОРУДНАЯ
КОМПАНИЯ "МАЙСКОЕ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047725002863

ИНН: 8706004386

Место нахождения объекта защиты:

АО Чукотский, р-н Чаунский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.12.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1440
1.6.	Объем здания, куб. м	98257

1.7.	Количество этажей	3							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресно-аналоговая. СОУЭ 2-го типа. АУПТ в помещении аппаратной, конвейере. Противодымная защита. Наружный противопожарный водопровод. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты. Внутренний противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">10 000 000 (десять миллионов) руб</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. п. 4.3, 4.4, табл. 1 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. п. 4.1 -4.3, 5.2, 8.8, 9.1, 9.2, 10.1-10.5, 10.7, 10.11; ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 62, 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1, 8.2.6, 8.2.7; ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90, ст. 98	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020: п. п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.5, 5.4.20, 6 СП 4.13130.2013: п. 5.2.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 88 п. 1, 2, 3,8 , 13; ст. 137 п. 1, 4, 5, 6 ; ст. 52, 57-59, 87	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. п. 4.1.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.13 - 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11, 7.6.4, 7.6.5; ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 53, 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6; ППР в РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 26	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 54, 56, 61, 83, 84, 85 СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 6, 7; СП 7. 13130.2013: п. п. 6.2, 6.13, 6.24, 8.5; СП 8.13130: п. п. 4.2, 4.3, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.11; СП 484.1311500.2020: п. п. 5.5, 5.8, 5.9, 5.11 - 5.14, 5.19, 5.21, 6.1.1 - 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.13, 6.3.1 - 6.3.3, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.3 - 6.6.5, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.37, 7.1.1, 7.1. 3 - 7.1.5, 7.1.7, 7.2.1, 7.7.1,	Выполняется

		7.7.3, 7.7.4 СП 485.1311500.2020: п. п. 10.1.3, 10.1.5, 10.3.4; СП 486.1311500.2020: п. п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7. 13130.2013: п. п. 6.2, 6.13, 6.24; СП 484.1311500.2020: п. п. 5.5, 5.8, 5.9, 5.11 - 5.14, 5.19, 5.21, 6.1.1 - 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.13, 6.3 -6.3.3, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6, 6.6.3 - 6.6.5, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.37, 7.1.1, 7.1.3 - 7.1.5, 7.1.7, 7.2.1, 7.7.1, 7.7.3, 7.7.4 СП 485.1311500.2020: п. п. 10.1.3, 10.1.5, 10.3.4; СП 486.1311500.2020: п. п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9; ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 138	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806. ППР в РФ от 16.09.2020 N 1479: п. п. п. 2 - 12, 15 - 17, 21-23, 26, 27, 30 - 37, 41 - 43, 48, 49, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 121, 123, 125, 128, 131, 160, 286 – 288, 297, 298, 392 - 399, 402 – 413; ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Ст. 5 п. 1, 3, Ст. 60	Выполняется