

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чукотскому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» апреля 2025 г.

Регистрационный № 87-08-2025-006057



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ГОРОДА
БИЛИБИНО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1038700020578

ИНН: 8703002084

Место нахождения объекта защиты:

АО. Чукотский, р-н. Билибинский, г. Билибино, ул. Ленина, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	151

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	35695							
1.7.	Количество этажей	3							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ООО «КБПА» - РУБЕЖ, ТСО: прибор приёмно-контрольный «Рубеж» 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-64 126 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 12 шт., резервный источник питания ИВЭПР 12/2 1 шт.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>п.1 Приложение СНиП2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	п.1 Приложение СНиП2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	п.1 Приложение СНиП2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	и застройка городских и сельских поселений"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется в соответствии с: п.1.1; п.1.5; п.2.11-2.21; п.2.24; п.2.29; п.2.30; п.4.3; п.8.5; п.8.16; п.8.30; п.15.49; п.15.82 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Соблюдаются в соответствии с: п.2 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». п.8.2 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется п.1.14; п.1.15; п.1.16; п.1.30 СНиП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения». п.4.1-4.5; п.5.17; п.5.18; п.5.19; п.5.21; п.7.1; п.7.2; п.7.8; п.7.9; п.7.11; п.7.12; п.7.13; п.7.15; п.7.17; п.7.20; п.7.27; п.7.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется п.1.90; п.1.91; п.1.96; п.1.101; п.1.105; п.1.107 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» п.6.1-6.8; п.6.9-6.12; п.6.14; п.6.16-6.18; п.6.22; п.6.24; п.6.25; п.6.26; п.6.27; п.6.28; п.6.29; п.6.32; п.6.39 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется п.1.1; п.1.5; п.2.11-2.20; п.2.24; п.2.29; п.8.1; п.8.16; п.8.30; п.15.81-15.85 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». п.2 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских	Выполняется

		поселений». п.6.1-6.8; п.6.9-6.12; п.6.14; п. 6.16-6.18; п.6.22; п.6.24; п.6.25; п.6.26; п.6.27; п.6.28; п.6.29 п.6.32; п.6.39 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется п.1.5; п.3.1; п.4.1; п.4.4; п.4.4; п.4.5; п.6.1; п.6.3; п.6.6; п.6.8; п.6.10; п.6.12; п.6.13; п.6.14; п.9.1; п.10.1 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». п.1.1; п.1.5; п.2.11-2.21; п.2.24; п.2.29; п.2.30; п.4.3; п.8.5; п.8.16; п.8.30; п.15.49; п.15.82 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется п.5.2; п.6.1.1; п.7.2.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС. Требования пожарной безопасности». П.3.3; п.5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». ст. 54; ст.82; ст.84; ст.103 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется П.2-5, п.9-17, п.23-32, п.35-37, п.48, п.50, п.54-56, п.60, п.65, п.67, п.84-86, п.392-409, п.413 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполняется

	<p>Российской Федерации». Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p>	
--	--	--