Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чукотскому АО
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» июня 2025 г.
Регистрационный № 87-08-2025-009123

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств городского округа Анадырь введена в эксплуатацию в 1991 году. В 2024 году в рамках Контракта № 02-24/ЭМР от 08.04.2024г. заключённым с ООО «Тугуз» выполнены работы по ремонту электрических сетей здания. В рамках Контрактаот 08.04.2024 №02-24/ПС, заключённым с ООО "ДЖЕТ_ПРО", выполнены работы по замене существующей системы сигнализации системой автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В рамках договора от 18.11.2025 № 08-24, № 09/24 от 01.10.2024 г. заключённым с ИП Салистым А.В., выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля, по установке противопожарных дверей центрального входа. В рамках договора 04-24 от 04.10.2024г. с ООО "ДОНСПЕЦСТРОЙ" выполнены работы по косметическому ремонту в помещениях учреждения. Реконструкция здания не производилась. Класс функциональной пожарной опасности здания не изменялся.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028700587002 ИНН: 8709009248

Место нахождения объекта защиты:

АО. Чукотский, г. Анадырь, ул. Южная, д. 17А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1991

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	249
1.6.	Объем здания, куб. м	3368
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре организована на базе приборов производства ЗАО НВП «Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, устройствами оповещения людей о пожаре. В состав системы автоматическая пожарная сигнализация входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: - прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус»; - блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»; - извещатель пожарный ручной адресный

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		электроконтактный «ИПР 513-3АМ»; - извещатель дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-03»; - извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный «С2000-ИП-03». Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре состоит: - модуль речевого оповещения «Рупор-300МК»; - адресный модуль контроля линий для работы с «Рупор-300МК» - оповещатели пожарные световые М -12; - оповещатель пожарный речевой «ОПР-С106.1. Для передачи сигнала о пожаре в помещении учреждения установлен прибор приёмно-контрольный «Гранит-9 Эк». Внутренний противопожарный водопровод – отсутствует. Наружный противопожарный водопровод проектом планировки и застройки земельного участка не предусмотрен. Ближайший наружный противопожарный водопровод в виде пожарного гидранта находится за пределами земельного участка в тепловом колодце. Система противодымной защиты - отсутствует. Система пожаротушения - отсутствует.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц (арендаторов) исключён			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.12, 6.11.2, табл.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 5.23, 6.4 СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Не предусмотрено проектом планировки и застройки земельного участка	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- пункты 7.1, 8.1, 8.1.1 (б, в), 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, , 8.1.9, 8.1.10, 8.1.14. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - п. 1 ч.1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2007 № 127-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 9.9, 9.56 СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов».	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ч. 1 ст. 6, ч. 1-7, 11 ст. 87, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ч. 9 ст. 88, п 1 ч.1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 5.2.3, 5.3.4, 5.4.2, 6.7.15, табл. 6.13, 6.14 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - п. 5.1, 5.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - пункты 2.3*, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.10, 3.11 таблица 2* СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; - пункты 4.3, 4.4 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»; - пункты 4.1, 5.9, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и	Выполняется

		сооружений».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- п. 1-6, 9, 11 ст. 52, ст. 53, ч. 1, ч. 2, ч. 3 п. 1, 2 (в, г) ч. 3.1, п.1 ч. 4, ч. 8, ч. 10, ч. 11, ст. 89, ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности»; - пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.19, 4.2.18, 4.2.20, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.1.6, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1-5.2.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы Противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - пункты 4.1-4.6, 4.8 СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; - пункты 4.6-4.8, 4.10, 4.11, 4.16, 4.20, 4.22, 4.23 таблица 7 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ч. 1, 2, 3 ст. 76, п. 1, 2, 3, ч.1, ч.2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожар-ной безопасности».; - п. 7.1-7.8, 7.13, 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - пункт 9.9, 9.54, 9.56 СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пунктов»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1-5.5, п. 1 таблица 1, п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - п. 5.1, 5.2, п. 5.5-5.9, п. 5.11-5.22, п. 6.1, п/п. 6.2.1-6.2.6-2.13 пункта 6.2, п 6.3-6.5, п/п. 6.6.2-6.6.5, п/п. 6.6.7, п/п. 6.6.9, п/п. 6.6.11, п/п. 6.6.16, п/п. 6.6.27, п/п. 6.6.37, п/п. 6.6.38 пункта 6.6 п. 7.1, 7.2, пункт 14 таблицы А.1 приложения А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - п. 4.1, п. 4.4, 4.8, п. 4.9, п. 4.1.2.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; - ч. 1 п. 1-3,8 ст. 50, ч. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 62, ч. 3 ст. 81, ч. 2,9 ст. 82, ч. 1 п. 2-3, ч. 4-7, ч. 9 ст. 83, ч. 1-4, ч. 7-11 ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	- пункт 3.3, 3.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - пункты 7.1.2-7.1.4, 7.1.7– 7.1.9, 7.2.2, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - ч. 1, 2 ст. 54, ч. 3 ст. 81, ч. 2, 8, 9 ст. 82, ч. 4, 6, 7, 9 ст. 83, ч. 1 п. 1, 2, 3, 4, ч. 2-4, 7, 9-11 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- пункты 2-5, 9-17, 19, 21-23, 25-28, 30-32, 34-37, 54-56, 60, 65-74, 392 - 409, 413 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); - пункты 6.3-6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - пункты 6.3-6.7 ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - пункты 5.1, 5.2, 6 ГОСТ Р	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		59641-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - Нормы пожарной безопас-ности «Обучение мерам пожар-ной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.