

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Чукотскому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» марта 2026 г.

Регистрационный № 87-08-2026-004658



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА» ФИЛИАЛ – БИЛИБИНСКАЯ
РАОЙННАЯ БОЛЬНИЦА

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028700587189

ИНН: 8709004761

Место нахождения объекта защиты:

АО. Чукотский, р-н. Билибинский, г. Билибино, ул. Приисковая, д. 12, к. А, А1,

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.06.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10460
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	323
1.6.	Объем здания, куб. м	21016
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно – контрольный прибор в помещении дежурного персонала. В комплект входит: контроллеры «С2000-КДЛ», Пульт управления «С2000М», извещатели ИП212-34А; 2. Система речевого оповещения – комплект громкоговорителей, усилителя «Roxton», планы эвакуации и указатели для эвакуации в случае пожарной опасности; 3. Система проточно – притяжной противодымной вентиляции – ООО Веза и ф. Ostberg; 4. Система дымоудаления через противопожарный клапан ООО Веза с электрическим приводом «Belimo» в количестве 3 (трех) штук; Система пожарных комплектов высокого давления – 14 (четырнадцать) штук.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

354.350.687,83 (триста пятьдесят четыре миллиарда триста пятьдесят миллионов шестьсот восемьдесят семь рублей 83 копейки)

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется п.1 Приложение СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Выполняется в соответствии с: п.1.1; п.1.5; п.2.11-2.21; п.2.24; п.2.29; п.2.30; п.4.3; п.8.5; п.8.16; п.8.30; п.15.49; п.15.82 СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Соблюдаются в соответствии с: п.2 Приложения 1 СНИП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». п.8.2 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется Выполняется п.1.14; п.1.15; п.1.16; п.1.30 СНИП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения». п.4.1-4.5; п.5.17; п.5.18; п.5.19; п.5.21; п.7.1; п.7.2; п.7.8; п.7.9; п.7.11; п.7.12; п.7.13;	Выполняется

		п.7.15; п.7.17; п.7.20; п.7.27; п.7.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется п.1.90; п.1.91; п.1.96; п.1.101; п.1.105; п.1.107 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» п.6.1-6.8; п.6.9-6.12; п.6.14; п.6.16-6.18; п.6.22; п.6.24; п.6.25; п.6.26; п.6.27; п.6.28; п.6.29; п.6.32; п.6.39 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется п.1.1; п.1.5; п.2.11-2.20; п.2.24; п.2.29; п.8.1; п.8.16; п.8.30; п.15.81-15.85 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». п.2 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». п.6.1-6.8; п.6.9-6.12; п.6.14; п.6.16-6.18; п.6.22; п.6.24; п.6.25; п.6.26; п.6.27; п.6.28; п.6.29; п.6.32; п.6.39 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется п.1.5; п.3.1; п.4.1; п.4.4; п.4.4; п.4.5; п.6.1; п.6.3; п.6.6; п.6.8; п.6.10; п.6.12; п.6.13; п.6.14; п.9.1; п.10.1 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». п.1.1; п.1.5; п.2.11-2.21; п.2.24; п.2.29; п.2.30; п.4.3; п.8.5; п.8.16; п.8.30; п.15.49; п.15.82 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Выполняется п.5.2; п.6.1.1; п.7.2.2 СП 484.1311500.2020 «Системы	Выполняется

	<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС. Требования пожарной безопасности». П.3.3; п.5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». ст. 54; ст.82; ст.84;ст.103 ФЗ№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполняется Выполняется П.2-5, п.9-17, п.23-32, п.35-37, п.48, п.50, п.54-56, п.60, п.65, п.67, п.84-86,п.392-409, п.413 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p>	Выполняется