

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» июня 2022 г.

Регистрационный № 89-08-2022-007749



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание теплой автостоянки

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Аэропорт Салехард"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900511430

ИНН: 8901007020

Место нахождения объекта защиты:

АО Ямало-Ненецкий, р-н Красноселькупский, с Красноселькуп, ул Авиаторов

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.12.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	301

1.6.	Объем здания, куб. м	1724							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС безадресного типа, СОУЭ 3 типа, наружное противопожарное водоснабжение: На расстоянии 150 метров у здания аэропорта расположен ПВ объёмом 75 м ³ 1 ГМ-125 Q = 35 л/сек;							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.65.СП4.13130.2013 п.4.1.;4.3.;4.4.; 4.15 ФЗ от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.65.СП4.13130.2013 п.4.1.;4.3.;4.4.; 4.15 ФЗ от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.65.СП4.13130.2013 п.4.1.;4.3.;4.4.; 4.15 ФЗ от	Выполняется							

		23.08.2008г. №123-ФЗ ст.69.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.48;49;51;52;53. СП8.13130.2020 п.5. ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.62;68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.71. СП4.13130.2013п.4.1;8 ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.12; 13;16;23; СП4.13130.2013раздел 4;5. ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.29; 30; 31; 32;34;35;36;58;80;87;88 ст.134 п.19.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.5;6;9;14;16;17;23;24;25;26; 27;28;29;31; 36;37.СП1.13130.2020п.4.2.5;4.2.9; 4.2.10; 4.2.13;4.2.16;4.2.18;4.2.19;4.2.22;7.8 ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.53;89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.12; 13;16;17;26;36;37;48;58;59 СП12.13130.2009 п.5;6. ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.10; 16;41;42;43;48;49;50;51;52;53;54;55;56; СП8.13130.2020 п.5 СП 484.1311500. 2020 п.6.1.;6.2.;6.3.;6.4.;6.5.;6.6.;7.1.;7.2.; 7.3.;7.4.;7.5.;7.6.;7.7.СП 486.1311500.2020 п.4; ФЗ от 23.08.2008г.№123-ФЗ ст.54;56; 62;68;83;84;85;86;99	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.2;3; 4;5;6;9;11;15;16;17;18; 19;21;24;30;32;33;34;35;60;395;397; 400;403;406;407;409;410; 412;413 Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г. №806.	Выполняется