

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» сентября 2022 г.

Регистрационный № 89-08-2022-013428



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многофункциональный складской комплекс, площадью 2619,4м²

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Рубан Андрей Игоревич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

629300, АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, проезд. 7-й, д. 7/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.04.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2619

1.6.	Объем здания, куб. м	24300
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Система пожарной сигнализации (СПС) на базе системы "Орион", производства ЗАО НВП "Болид" (ПКУ С2000М, Сигнал-20М) 2) Система оповещения о пожаре 2 типа (звуковое оповещение, Светоуказатели "Выход") с управлением от СПС 3) Система модульного водяного и порошкового пожаротушения в машинном и складском
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Здание многофункционального складского комплекса расположено на значительном расстоянии (не менее 50 м) от ближайших объектов защиты, принадлежащим третьим лицам. На объекте защиты смонтированы и находятся в исправном состоянии системы противопожарной защиты. На основании вышеизложенного собственником объекта защиты приняты меры по снижению риска возникновения пожара и возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	противопожарное расстояние до ближайшего блок-контейнерного здания котельной превышает нормативный показатель 12 метров и составляет 15 метров	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	к объекту защиты с двух сторон по всей длине обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения. Ширина подъездной дороги (поверхности) составляет не менее 3,5 м, покрытие дороги - дорожная плита, с расстоянием проезда (подъезда) до объекта защиты не более 25 м	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности выполняются Требования по конструктивным решениям в части отделения пожароопасных помещений выполняются	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Требования по количеству эвакуационных выходов из помещений и здания выполняются Требования по геометрическим характеристикам эвакуационных выходов выполняются Требования по расстояниям до ближайшего эвакуационного выхода выполняются Требования по	Выполняется

		геометрическим характеристикам путей эвакуации выполняются Требования по геометрическим характеристикам внутренней открытой лестницы выполняются Требования по отделке путей эвакуации выполняются	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Требования по обеспечению деятельности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара не идентифицированы (высота отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли составляет менее 10 метров)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Требования по оборудованию помещений многофункционального складского комплекса системой противодымной защиты не идентифицированы Требования по оборудованию помещений системами пожарной сигнализации выполняются Требования по оборудованию помещений системами автоматического пожаротушения выполняются Требования по оборудованию помещений системами оповещения о пожаре выполняются	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Требования по автоматизации системы противопожарной защиты выполняются:- предусмотрено блокирование системы пожарной сигнализации с рольставнями в проёмах, отделяющих помещение хранения № 2 (поз.17) от помещения машинного зала (поз. 19), помещения зоны приёма одежды химчистки (поз. 4), офисного помещения (поз. 14) и закрывание их при срабатывании	Выполняется

		пожарной сигнализации;предусмотрено блокирование системы пожарной сигнализации с системой общеобменной вентиляции и отключение их работы при срабатывании пожарной сигнализации	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Требования при обеспечении организованно-технических мероприятий выполняются:- в отношении объекта защиты утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности;- организовано обучение работников мерам пожарной безопасности;- для объекта защиты разработаны планы эвакуации людей при пожаре;- в месте установки прибора системы пожарной сигнализации указана информация с перечнем защищаемых помещений и инструкция о порядке действий в случае срабатывания систем противопожарной защиты;- курение табака осуществляется вне помещений, в специально оборудованном для данных целей месте;- на дверях складских и производственных помещений вывешены знаки с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности;- устройства для самозакрывания противопожарных дверей находятся в исправном состоянии;- при эксплуатации путей эвакуации обеспечивается соблюдение проектных решений;- на дверях эвакуационных выходов обеспечивается возможность открывания их без ключа;- на	Выполняется

		объекте защиты организовано обслуживание и планово-предупредительных ремонт систем автоматического пожаротушения, системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;- объект защиты обеспечен огнетушителями согласно норм положенности;- в складских помещениях не предусматривается дежурное освещение;аппараты для отключения электрооборудования склада размещаются вне складского помещения.	
--	--	--	--