

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» ноября 2022 г.

Регистрационный № 89-08-2022-015477



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

База производственного обеспечения

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1188901000310

ИНН: 8911012975

Место нахождения объекта защиты:

629382, АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, тер. Термокарстовое месторождение

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.06.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1129
1.6.	Объем здания, куб. м	18741

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, АУПТ (газовое, порошковое), СОУЭ 2-го типа, Внутреннее, наружное противопожарное водоснабжение	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о независимой оценке пожарного риска № 02.12/22-1 от 03 ноября 2022 года			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p>ЗАО «Тернефтегаз» заключен договор №2 от 27.02.2015 г. страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта со страховой компанией АО «СОГАЗ». Страховые полисы: GAZX12198928793000 от 30.11.2021г.; GAZX12152351061000 от 30.11.2021г.; GAZX12238376517000 от 05.03.2022г.; GAZX12250564962000 от 22.04.2022г.</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	зданиями и сооружениями	о требованиях пожарной безопасности» - ст. 69,74,100; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - пп. 4.3, 6.1.2-6, раздел 6.10.2, пп. 6.10.4.6, 6.12.3, 6.12.6; СП 231.1311500.2015 – раздел 6.1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	true	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ст. 98; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - пп. 8.1, 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ст.ст. 87,88; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - разделы 5.2-5.4, пп. 6.1.1, 6.2.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - п.п. 5.1.2, 5.5.2, 5.6.4, 6.1.33, 6.1.36-6.1.43, разделы 6.2, 6.3, 6.5, п. 6.9.2, 6.9.16, разделы 6.10.4, 6.10.5, 6.12. СП 231.1311500.2015 – раздел 6.3, 7.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пути и выходы	<p>безопасности» - ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - 4.2-4.4, 8.1-8.3; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) – п.п. «а», «д», «ж», «к», «м» п.16, 21, 23, 25, 26, 27, 28,31,36,37.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ст.ст.90,97; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - глава 7; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) - п.49.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ст.54, 56, 61, 62, 83-86, 91, 103-107, глава 26; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» - разделы 3-6; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - раздел 7; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной</p>	Выполняется

		защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» - раздел 4; ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические» - пп. 8-16; ГОСТ Р56028-2014 – раздел 5.2, 6.2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ст. 138; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - п. 7.20.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ст.5,81; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ПП РФ от 16.09.2020 № 1479); СП 231.1311500.2015 – раздел 8.	Выполняется