Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» марта 2023 г.

Регистрационный № 89-08-2023-004058

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа"Олимпиец" муниципального образования город Ноябрьск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ОЛИМПИЕЦ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900707945 ИНН: 8905021315

Место нахождения объекта защиты:

629803, АО. Ямало-Ненецкий, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, стр. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.3 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей на

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		открытом воздухе
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	887
1.6.	Объем здания, куб. м	14980
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС здания Объекта защиты, построена на базе приборов производства «НВП Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации и управления другими системами объекта. Основу системы составляет информационная сеть на базе интерфейса RS-485. По линии интерфейса RS-485 осуществляет объединение приборов в единую систему. Перечень оборудования смонтированного на объекте защиты, входящего в состав системы ППЗ: - Системный блок в комплекте с клавиатурой и мышью (АРМ); - Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М»; - Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»; - Блок индикации «С2000-БИ»; - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4»; - Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4»; - Щит

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		металлический «Атлантик» ШПС; - Источник электропитания резервированный «РИП-12 исп. 15»; - Бокс для аккумуляторов; - Батарея аккумуляторная «DTM 1712»; - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный «ИП 212-34А»; - Блок разветвимтельный изолирующий «БРИЗ исп.01»; - Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3АМ»; - Адресный расширитель «С2000 АР-2»; - Извещатель пожарный дымовой оптический линейный однопозиционный ИДПЛ-52М; - Монитор LCD 23; Система оповещения людей о пожаре 2-го типа. В состав системы входят: - Шкаф пожарной сигнализации «ШПС ЩП 2-5»; - Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»; - Источник электропитания резервированный «РИП-12 RS»; - Батарея аккумуляторная «DTM 1712»; - Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой «Маяк 12-КП»; - Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой стробоскопический AL-F1; - Оповещатель световой настенный с пиктограммой «Выход» Блик С12.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
нет			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16. Требования к противопожарным расставаниям между зданиями и сооружениями , статья 69. 10.07.2012 №117 ФЗ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№123 ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП.8.13130.2009 п.п. 6.3,8.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 90 от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Раздел 9 Постановление правительства РФ от 27.05.2022 г. №963	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	от 19.03.2020 г. № 194 СП. 1.131.30	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	СП. 4.13130.2013: п.п.7.1-7.3, 7.5, 7.6.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 г. №963 раздел 9	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479: п.п. 2-4,5-12,15-17,21,22,23,26,27,30,31,35,36,43,48,52,54,56,60,65,73,392-394,397,403,407,408,409.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.