

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» июня 2023 г.

Регистрационный № 89-08-2023-010259



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь». ВЖК,
вертолетная площадка, площадка временного накопления отходов»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГАЗАЛЪЯНС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1178901001730

ИНН: 8904084672

Место нахождения объекта защиты:

629700, АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, тер. Семаковское ГМ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2038 |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 8438 | |
| 1.7. | Количество этажей | 2 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, система противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод. | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| Нет | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| Нет | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между | СП 4.13130.2013 п. 4.8, табл. 1, табл. 3, табл. 4 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | зданиями и сооружениями | | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 62, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункты 48, п. 49, 51, 52. СП 8.13130.2009 пункты 4.1-4.4, 5.2-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 5.18, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1-7.3, 7.5, 7.7-7.9, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6-8.8, 8.10, 9.1-9.4, 9.7, 9.15, 9.17, 10.1-10.9, 11.8, 11.9. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 98. СП 4.13130.2013 пункты 8.1, 8.6, 8.8, 8.13 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 29, 30, 31, 32, 87. СП 2.13130.2020 пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2-5.3.4, 5.4.3-5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.16, 5.4.18-5.4.20, 6.1.1, 6.2.1, 6.6.1, 6.7.1, 6.7.7, 6.7.17 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ-123 от 22.07.2008 ст. 53, 89, табл. 28. СП 1.13130.2020 пункты 4.2.5, 4.2.7, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.12, 4.3.7, 4.3.2, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.11, 4.4.12, 5.1.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.5, 7.2.1, 7.13.1, 7.13.2, 8.2.12, 8.2.10, 8.1.1, 8.1.4, 8.2.7, 8.2.11, 8.3.1, 8.6.5, 8.6.8. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 1.13130.2020 пункты 4.2.1, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.4, 4.4.11, 7.1.1. СП 4.13130.2013 пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.12, 7.13, 7.16 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления | СП 3.13130.2009 разделы 3-5, 7. СП 484.1311500.2020 пункты 6.1.1, 6.2.2, 6.2.6., 6.2.7, 6.2.11, 6.2.13, 6.3.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.15, 7.7.1. СП 486.1311500.2020 пункты 4.4, 4.8. | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 10.13130.2020 пункты 6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 6.2.1, 6.2.3, 7.2, 7.3, 7.4, табл 7.1., 7.2. п. 12.3, 12.9. СП 8.13130.2009 пункты 4.1-4.4, 5.2-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 5.18, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1-7.3, 7.5, 7.7-7.9, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6-8.8, 8.10, 9.1-9.4, 9.7, 9.15, 9.17, 10.1-10.9, 11.8, 11.9. СП 7.13130.2013 5.1, 6.1-6.8, 6.10, 6.11, 6.13-6.18, 6.22-6.24, 7.1-7.6, 7.10-7.13, 7.19, 7.20-7.22, 8.1, 8.5, 8.8., Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункты 42, 50, 51, 52, 54, 55, 56. | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.13, 7.7.1, 7.7.7. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правил противопожарного режима в Российской Федерации пункты 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 77, 79, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 255, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 342, 348, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 379, 384, 385, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, | Выполняется |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| | 406, 407, 408, 409, 412, 413. | |
|--|-------------------------------|--|