## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому

AO

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» сентября 2023 г.

Регистрационный № 89-08-2023-015637



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание лечебного корпуса с отделениями: хирургии, анестезиологии и реанимации, скорой медицинской помощи, больничной аптекой, кабинетом инфекционных заболеваний, клинико-диагностическим кабинетом

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЯР-САЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Е.А. КЕСЕЛЬМАНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900509879 ИНН: 8909000370

Место нахождения объекта защиты:

629700, АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Ямальский, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10 09 1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	IV		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса		
		(неквартирные), больни спальные корпуса		

			образователы	ных организаций с	
			_	терната и детских	
			орга	анизаций	
1.4.	Высота здания, м			6	
1.5.	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		1102	
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м			2348	
1.7.	Количество этажей			1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной		Н	е имеет	
	опасности, категория зданий, сооружений по				
	пожарной и взрывопожарно				
	(указывается для зданий производственного или				
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	Болид	С2000-КДЛ	
	(системы противодымной з	ащиты, пожарной			
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и			
	управления эвакуацией, вн	утренний и наружный			
	противопожарные водопро	воды)			
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты				
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются				
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполн				
	дополнительных инженер	изационных м	мероприятий для		
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числ				
	перечень и тип систем противопожарной защиты)				
		не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара				
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	дятся реквизи	ты документов	
	страхования)				
		отсутствуют			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной				
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
	защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативн	ых правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безог	-	выполняется/не	
		перечень статей (часте		выполняется	
		устанавливающих т	•		
		пожарной безопасности к объекту			
		защиты			

	i .		
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	Выполняется

	противопожарные		
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ	Выполняется
	взаимодействие	СИСТЕМЫ	
	оборудования	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	
	противопожарной защиты	ЗАЩИТЫ	
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	технические мероприятия	123-ФЗ (ред. от 14.07.2022)	
	по обеспечению пожарной	"Технический регламент о	
	безопасности объекта	требованиях пожарной	
	защиты и	безопасности" (с изм. и доп., вступ.	
	противопожарный режим	в силу с 01.03.2023)	