Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» сентября 2023 г.

Регистрационный № 89-08-2023-016039

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900509593 ИНН: 8901007912

Место нахождения объекта защиты:

629008, АО. Ямало-Ненецкий, г. Салехард, мкр. Обдорский, б-р. Северное Сияние, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.02.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	14

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7243
1.6.	Объем здания, куб. м	86923
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В состав системы АПС входят: - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот.R3»; - блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»; - центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж-АРМ»; - адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64-R3»; - извещатель пожарный дымовой линейный «ИП 212-264/1-75-R3»; - адресные тепловые максимально-дифференциальные пожарные извещатели «ИП 101- 29-PR-R3»; - адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»; - адресные релейные модули «РМ-1-R3»; - адресные релейные модули «РМ-1С-R3»; - модуль сопряжения «МС-1»; - устройство оконечное объектовое «УОО-ТЛ»; - изоляторы шлейфа «ИЗ-1-R3»; - источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР RS-R3»; - боксы резервного питания «БР-12». Для

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			обнаружения возгорания в помещениях применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64-R3», адресные тепловые максимально-дифференциальные извещатели «ИП 101-29-PR-R3», адресные извещатели пожарные дымовые линейные «ИП 212-264/1-75-R3». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513- 11ИКЗ-А-R3». Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре: - оповещатели световые адресные «ОПОП 1-R3»; - источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР RS»; - комплект речевого оповещения «SONAR»; - настенные громкоговорители «SWS-103W»; - потолочные громкоговорители «SCS-103»; - вызывные панели «SNA-8521C». Система противодымной вентиляции: - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот.R3»; - центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж-АРМ»; - устройства дистанционного пуска «УДП 513-11-R3» (Пуск дымоудаления); - адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». Система автоматического пожаротушения: В здании

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		школы не предусматривается противопожарный внутренний водопровод согласно п. 1.4 СП 10.13130.2009.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
0 рублей 00 копеек		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1,2 ст. 59 Ограничение распространения пожара за пределы очага, ст.69 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). п.4.3 табл. 1, п. 4.17, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.6.2, п. 5.6.3, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным решениям».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62 Источники противопожарного водоснабжения, ч.1,2, 3 ст. 68 Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1 табл. 1, 2, п. 8.6, п. 11.8, п. 11.9. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст.76 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округов, п.1, ч. 1 ст. 90 Обеспечение деятельности пожарных подразделений. п. 7.1, п. 8.1,п. 8.6, п. 8.7, п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. «а» п. 4 ч. 1 ст. 32 Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		опасности. ч. 1, 2, 6, 11 ст. 87 Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. ч. 1,2,3, 19 ст. 88 табл. 21,22,23,24. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеков. п. 5.2.3, п. 5.2.5, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 6.7.15. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». СП п. 4.17, п. 5.6.4 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53 Пути эвакуации людей при пожаре. ч. 1, 2, 3, 8, 10, 11 ст. 89 Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. ст. 134 табл. 28. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. п. 4.1.2, п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 2 ч.1, ч. 2 ст.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		90 Обеспечение деятельности пожарных подразделений. ст. 118 Требования к средствам индивидуальной защиты. ст. 119 Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных. ст. 120 Требования к специальной защитной одежде пожарных. ст. 121 Требования к средствам защиты рук, ног и головы пожарных. ст. 122 Требования к средствам самоспасания пожарных. п. 7.2, п. 7.3, п. 7.7, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.16, п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, п.1, п. 2 ч. 2 ст. 56 Система противодымной защиты. пп. «в» п. 7.2, п. 7.14, п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1,2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ст. 83 Требования к системам автоматического. пожаротушения и системам пожарной сигнализации. п. 13.3.3, п. 13.3.6, п. 13.4.1, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.14.5, п. 13.14.6, п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		14.4 Приложение А табл. А.1 п.9. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ч. 1,2,3 7, 9, 11 ст. 84 Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. п. 6, табл. 1, 2. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 62 Источники противопожарного водоснабжения.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст. 81 Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. ч. 2,8 ст. 82 Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений. ч. 4 ст. 83 Требования к системам автоматического. пожаротушения и системам пожарной. п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил.	Выполняется

		Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п. 4.1, п. 4.3, п. 4.7, п. 4.9, п. 4.14 СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, п. 3, п. 4, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 14, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 30, п. 31, п. 32, п. 33,п. 35, п. 36, п. 37, п. 37(1), п. 38, п. 39, п. 40, п. 40(1), п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 49, п. 50, п. 55, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64, п. 65, п. 70, п. 71, п. 96-105, п. 460-462 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.