

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» ноября 2023 г.

Регистрационный № 89-08-2023-020516



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Тарко-Сале Пуровского района

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" Г. ТАРКО-САЛЕ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900859492

ИНН: 8911013714

Место нахождения объекта защиты:

629851, АО. Ямало-Ненецкий, г. Тарко-Сале, р-н. Пуровский, ул. Мира, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1999

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2200
1.6.	Объем здания, куб. м	18769
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М», зав. номер 15699, производитель ЗАО НВП «Болид», 2. Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ», зав. номера 7375, производитель ЗАО НВП «Болид», 3. Блок индикации «С2000-БИ», зав. номера 8335, производитель ЗАО НВП «Болид», 4. Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ», зав. номера 5317, 7995, 7997, 7999, 31255, 12845, производитель ЗАО НВП «Болид», 5. Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ», зав. номер 35037, 35044, производитель ЗАО НВП «Болид», 6. Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1», зав. номер 25469, производитель ЗАО НВП «Болид», 7. Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2», зав. номер 15495, 16792, 15203, 15196, производитель ЗАО НВП «Болид», 8. Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП4/220», зав. номер 25923, 9282, 116160, 17664,

120536, 9220, 18812, 0269,
18823, 18822, 18787, 18788,
18790, 9278, 9268, 17663, 9289,
18785, 18845, 18841, 18851,
18810, 17665, 18809, 9285,
9288, 120554, 261225,
производитель ЗАО НВП
«Болид», 9. Устройство
коммутационное «УК-ВК» исп.
01, зав. номер – Б/Н (без
номера), производитель АО
«РАДИЙ», 10. Извещатели
пожарные дымовые адресный
«ДИП-34А-03», зав. номера –
Б/Н (без номера),
производитель ЗАО НВП
«Болид», 11. Извещатели
пожарные ручные адресные
«ИПР 513-3АМ» исп.01, зав.
номера – Б/Н (без номера),
производитель ЗАО НВП
«Болид», 12. Извещатели
пожарные линейные адресные
«С2000-ИПДЛ» исп.60, зав.
номера – 69415, 70366,
производитель ЗАО НВП
«Болид», 13. Блок
разветвительно-изолирующий
«БРИЗ», зав. номера - Б/Н (без
номера), производитель ЗАО
НВП «Болид», 14. Прибор
управления оповещением
«РОКОТ-5 ПУО», зав. номер
0007С7Е2, производитель
НПО «Сибирский-Арсенал»,
15. Усилитель мощности
«РОКОТ-5 УМ», зав. номер 22,
производитель НПО
«Сибирский-Арсенал», 16.
Оповещатели охранно-
пожарные речевые «АС-4-2»,
зав. номер - Б/Н (без номера),
производитель НПО

«Сибирский-Арсенал», 17.
Оповещатели охранно-
пожарные световые (табло)
«ТОПАЗ-12В», зав. номер -
Б/Н (без номера),
производитель ООО
«СИБАЛЪЯНС», 18. Источник
вторичного электропитания
резервированный
«СКАТ-1200И7, исп.5000
(СКАТ-ИБП-12/5-2х40)», зав.
номер 2017 006 3700 0072,
производитель ПО
«БАСТИОН», 19. Источник
бесперебойного питания
«РАПАН-30П», зав. номер -
Б/Н (без номера),
производитель ПО
«БАСТИОН», 20.
Аккумуляторная батарея
«DELTA DTM 1240
(12V/40Ah), производитель
«VIETNAN CENTER POWER
TECH CO., LTD, зав. номер -
Б/Н (без номера), 21.
Аккумуляторная батарея
«DELTA DTM 1212
(12V/12Ah), производитель
«VIETNAN CENTER POWER
TECH CO., LTD, зав. номер -
Б/Н (без номера), 22.
Аккумуляторная батарея
«DELTA DTM 1207 (12V/7Ah),
производитель «VIETNAN
CENTER POWER TECH CO.,
LTD, зав. номер - Б/Н (без
номера), 23. Шкаф
телекоммуникационный
настенный «WT-2230P
615x600x600, зав. номер - Б/Н
(без номера), производитель
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», 24.
Объектовый передатчик

		«RR-201TF-RR», зав. номер - Б/Н (без номера), производитель ООО «Альтоника СБ», 25. Антенна направленная «RR-201TF-RR», зав. номер - Б/Н (без номера), производитель ООО «Альтоника СБ», 26. Кабель для пожарной сигнализации «КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5», зав. номер Б/Н (без номера), производитель ООО «Ивановский кабельный завод», 27. Кабель для пожарной сигнализации «КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75», зав. номер Б/Н (без номера), производитель ООО «Ивановский кабельный завод», 28. Кабель для интерфейса RS-485 «КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,98», зав. номер Б/Н (без номера), производитель ООО «Ивановский кабельный завод», 29. Гофротруба 16мм, «СТГ20-16-K41-100I», зав. номер Б/Н (без номера), производитель ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», 30. Кабель-канал 26х16х2000мм, зав. номер Б/Н (без номера), производитель ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Проводилась, расчетное значение пожарного риска, согласно отчета по расчету оценки пожарных рисков регистрационный номер № 1245 от 15.09.2023 года. Пожарный риск		

не превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составил: - Для здания, г. Тарко-Сале, ул. Мира. д.7А: 0,104*10-6, что не превышает допустимого значения 1*10-6.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Возможный ущерб исходя из собственной оценки может составлять 100000 (сто тысяч) рублей.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 65. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 4.3, табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 62, 68. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской	Выполняется

		Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 48, 49, 71. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 30.03.2020 № 225) п. 5.2, Табл. 2, п. 10.4.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 71, 72. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 8.1, 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 52, 57, 58, 59, 80, 87, 88, 137. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 16 (п.п. «е»), 25. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС РФ от 13.03. 2020 г. № 194) п. 5.2.4, 5.2.5.	Выполняется

		СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утвержден приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151) гл. 6, п. 6.7.10, Табл. 6.12, п. 6.7.11-6.7.14. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 5.1.2, 5.2.2, 5.2.6, 5.5.2. ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 790-ст) глава 4, 5, 6.1-6.3, 6.4.3, 6.7, 7, приложение Б. ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 795-ст) глава 4, 7.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 53, 89. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением	Выполняется

		Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 16 (п.п. «д», «м»), п. 17, 27 (п.п. «б», «г»), п. 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 36, 37. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС РФ от 13.03. 2020 г. № 194) п. 4.2.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.13-4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, глава 4.3, 4.4, 5.1, п. 5.2.1-5.2.4.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 17 (п.п. «а», «б»), 49, 71. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) гл. 7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 54, 62, 68, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 103. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 42, 48, 49, 50, 54, 55. Требования к оснащению	Выполняется

объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утверждены постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2021 года № 1464) п. 1-3, 5-8, 12, 15. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ от 25.03. 2009 г. № 173) глава 3, п. 4.1, 4.2, 4.4-4.8, главы 5-7. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. № 116) п. 3.17, 7.16. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 30.03.2020 № 225) п. 5.2, Табл. 2, п. 10.4. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 27.07.2020 № 559) главы 5, 6.1, 6.2, 7. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС РФ от

		31.07.2020 № 582) п. 5.2-5.9, 5.12-5.16, 5.19, 5.22, глава 6.1, п. 6.2.1-6.2.6, глава 6.4, п. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, глава 6.6, табл. А.1. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ч. 4 ст. 83. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 42. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582) п. 5.17, глава 7.1, 7.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 5, 81. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования, гл. 4. Правила противопожарного режима в	Выполняется

Российской Федерации
(утверждены постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020
года № 1479) п. 2-5, 8-16 (а, б, д, е,
з, к, л, м, н, о), 17(1), 18, 19, 21- 23
28, 30, 32-35, 41, 43, 56, 60, 63, 67,
72, 73 разд. XVIII, XIX, Прил. № 1.
Приказ МЧС России от 18.11.2021
№ 806 «Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»
приложение № 1 п. 1-4, 6-27,
приложение №№ 2, 3. СП
9.13130.2009 «Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к
эксплуатации» (утвержден
приказом МЧС России от
25.03.2009 № 179) п. 4.1.2,
4.1.6-4.1.11, 4.1.21-4.1.38, 4.1.40,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.4-4.2.9, 4.3.1-4.3.7,
4.3.9-4.3.16, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, глава
4.5, 4.7, приложение А, Б, Г. ГОСТ
Р 59641-2021 «Средства
противопожарной защиты зданий и
сооружений. Средства первичные
пожаротушения. Руководство по
размещению, техническому
обслуживанию и ремонту. Методы
испытаний на работоспособность»
(утвержден приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии от
24.08.2021 № 794-ст) глава 4, 5.1,

