

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» декабря 2023 г.

Регистрационный № 89-08-2023-024529



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Вынгапуровский газовый промысел (УКПГ с ДКС)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
НОЯБРЬСК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900706647

ИНН: 8905026850

Место нахождения объекта защиты:

**629800, АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пос. Вынгапуровский газовый
промысел**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5184

1.6.	Объем здания, куб. м	57024
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Смешанная адресно-аналоговая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа, внутренний пожарный водопровод обеспечен (ПК-С 102 шт.), наружный пожарный водопровод обеспечен (17 шт. ПГ К-200, 2 РВС V-700, пожарная насосная), системы автоматического газового пожаротушения, системы автоматического порошкового пожаротушения, системы автоматического водяного пожаротушения (тонкораспыленной водой).
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты составляет: $R_m(p) = 4,429 \times 0.0000001$, что меньше $R_m(h) = 1,000 \times 0.000001$; Величина индивидуального пожарного риска в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта: $R(p) = 1,529 \times 0.0000000000001$, что меньше $R(h) = 1,000 \times 0.00000001$; Величина социального пожарного риска в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта: $S(p) = 0$, что меньше $S(h) = 1,000 \times 0.0000001$	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

	страхования)		
договор страхования №23EL0712 от 17.10.2023			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 69, 70, 71, 74; 2) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.1;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п.48, 49, 51, 52, 54; 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 62, 68, 99. 3) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» раздел 4, п. 5.2, п. 5.3, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.17, п. 6.3, раздел 7, раздел 8, п. 9.1 – п.9.6, раздел 11, п. 12.8 – п. 12.10	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479) п. 71, 72; 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 98; 3) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 15, п. 16, п. 23, п. 159, п. 319, п. 320; 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 52, 57, 58, 59, 87, 88, 134; 3) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», раздел 4, п. 6.1, п. 6.2; 4) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.5, п. 6.7, п. 6.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением	Выполняется

	пути и выходы	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 2(1), 3, 5, 9, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 55 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 5, 52, 53, 84, 89; 3) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4, п. 7.1, п. 8.1 – п. 8.3, п. 8.6;	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 17, абз. 3 п. 26, п. 48, п. 71, п. 72, п. 394; 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; 3) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьи 22, 37	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 10, 16, 42, 50, 51, 52, 54, 55 56; 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4, 51, 54, 56, 61, 62, 83-86, 103, 104, 111, 112; 3) СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» разделы 3-7; 4) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	Выполняется

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы 4, 13, 14, 15, 16, 17; 5) СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.1 – п. 5.3, п. 6.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4 6) СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 5.6; 7) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 4, п. 6, п. 7; 8) СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 6.1.3 – п. 6.1.5, п. 6.1.7, п. 6.1.9 – 6.1.13, п. 6.1.20, п. 6.1.23, п. 6.1.26, п. 6.2, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.6, п. 7.7, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4, 51, 54, 56, 61, 83-86, 103, 104, 112 2) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 10, п. 32, абз. 2 п. 54 3) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» раздел 14 4) СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьи 24, 25, 37; 2) Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 13 3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); 4) Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974)	Выполняется