

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» апреля 2024 г.

Регистрационный № 89-08-2024-006803



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств имени С.В. Рахманинова» г.Новый Уренгой

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ С.В.
РАХМАНИНОВА" ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900631110

ИНН: 8904037552

Место нахождения объекта защиты:

629309, АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 3, к. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1593
1.6.	Объем здания, куб. м	14417
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система пожарной сигнализации; - система оповещения и управления эвакуацией людей 3 типа; -система передачи извещений о пожаре; -внутренний противопожарный водопровод; - наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой городской водопроводной сети
2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В соответствии с отчетом по результатам расчета по оценке пожарного риска №01-2024/РПР/НУР от «20» марта 2024 года выполненным ООО «Экспертиза риска» (квалификационное удостоверение должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) №77-0097 от 17.11.2020г. выданного Главным управлением МЧС России по городу Москва) объект защиты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова», расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д.3/7, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке и соответствует нормативным значениям пожарных рисков, установленных статьей 6, 79 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г показателей и</p>	

составляет 2,59 x 10⁻⁷. Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия в соответствии с отчетом по расчету величин пожарного риска не предусмотрены

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Учитывая соответствие нормативных противопожарных расстояний от объекта защиты до рядом расположенных зданий, соблюдения требований пожарной безопасности и наличия в здании систем противопожарной защиты, возможный ущерб от пожара имуществу третьих лиц исключен.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 статьи 69 №123-ФЗ п.4.3, табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1, с.2, статья 62 №123-ФЗ, табл. 2, абз.1 п.8.8., п.8.9. СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	абз.1-3 п.71 ППР в РФ п.1, ч.1, статьи 90 №123-ФЗ п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1, ч.2, ч.5, ч.6, статьи 87, ч.1, ч.8, статьи 88 №123-ФЗ абз.2, п.5.2.3, п.5.2.4., абз.4 п.5.2.6., абз.1 п.5.2.7., п.5.4.20, табл.6.12 п.6.7.10. СП 2.13130.2020 п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4. абз.1 а.5.2.2., п.5.2.6. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.26, п.27, п.28, п.31, п.37 ППР в РФ ч.2, ч.3 статьи 53, ч.1, ч.2, ч.3, ч.7, ч.10, ч.11, ч.12, статьи 89, ч.5, ч.6, ч.8 статьи 134 №123-ФЗ	Выполняется

		п.4.2.5, п.4.2.9., п.4.2.10, п.4.2.13, п.2.4.15, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.7, п.4.3.12, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.9, п.4.4.11, п.5.1.3., п.5.2.2. СП 1.13130.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1., п.2., п.3., ч.1. ч.2 статья 90 №123-ФЗ п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.8.1, п.8.6, п.8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 54, ч.1, ч.2 статьи 62, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9 статьи 83, ч.1, ч.2, ч.4, ч.1., ч.2., ч.3, ч.4., ч.7, ч.10, ч.11 статьи 84, статья 83, ч.1. статья 86, статья 91 №123-ФЗ п.3.1., п.3.2, п.3.3, п.3.4, п. 3.5, п.4.2., п.4.4, п.4.6, п.4.7, п. 4.8, п. 5.3, табл.1,2 СП 3.13130.2009 п.5.5, п.5.8, п.5.9, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.18, п.5.21, п.6.1, п.6.2.6, п.6.4.1, п.6.5, п.6.6, п.7.1.3, п.7.2.2 СП 484.1311500.2020 п.4.3, п.4.4, п.4.8, табл.1, п.11 СП 486.1311500.2020 п.6.1.10, п.6.1.13, п.6.1.19, п.6.1.28, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.5, п.7.2, п.7.4, п.7.5, п.7.6, таблица 7.1, п.7.10, п.15.1 СП 10.13130.2020 п.8.8, п.8.9 СП 8.13130.2020 п.6.2.1., п.6.1.10, п.6.2.3, п.6.2.5., СП 10.13130.2020, п.2.4.3, п.2.4.5, п.2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83 ч.4 статьи 83 №123-ФЗ п.6.24 СП 7.13130.2013 п.12.2.1 СП 60.13330.2016	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ч.4 статьи 83 №123-ФЗ п.6.24 СП 7.13130.2013 п.12.2.1 СП 60.13330.2016	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, п.3, п.4, п.5, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.24, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.48, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56, п.60, п.65, п.71, п.72, абз.1 п.73, п.286, п.288, п.293, п.354, п.356, п.357, п.360, п.362, п.363, п.366, п.372, п.392, п.393, п.394, п.395, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.409, п.413 ППР в РФ	Выполняется