


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» мая 2024 г.

Регистрационный № 89-08-2024-007481



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Вахта - 80» (Общежитие №1)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЭНЕРГО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900626017

ИНН: 8904007702

Место нахождения объекта защиты:

629305, АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 30, стр. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | V |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C3 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 5 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 584 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 3265 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1.7. | Количество этажей | 2 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>- система пожарной сигнализации; - система оповещения и управления эвакуацией людей 3 типа; -система передачи извещений о пожаре; -внутренний противопожарный водопровод; - наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети проложенной на территории производственной базы</p> | |
| 2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | | |
| Оценка возможного ущерба имуществу отсутствует | | | |
| 4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |

| | | защиты | |
|------|--|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п.65 ППР в РФ ч.1 статьи 69, №123-ФЗ п.4.3, табл.1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | п.48, 49 ППР в РФ статьи 62 №123-ФЗ, п.4.1, п.5.2, табл. 2, п.8.5, п.8.8, п.8.9, абз.1, 3 п.8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020, п.2.4.1, п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п.71 ППР в РФ п.1, ч.1, статьи 90 №123-ФЗ, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.8, п.8.1.13 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, статьи 87, ч.19 статьи 88 №123-ФЗ абз.1 п.5.2.7, п.п.а) б) п.5.4.16, СП 2.13130.2020 Обз. 1 п.5.1.2, п.5.1.3 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | абз.1 п.26, п.27, п.28, п.30, п.31, абз.1 п.37 ППР в РФ ч.1, ч.2 статьи 53, ч.1, ч.3, ч.8, ч.10, ч.11, ч.14 статьи 89, №123-ФЗ п.4.2.5, п.4.2.9, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.3.1, п.4.3.4, п.4.3.6, п.4.3.12, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.7.2.1 СП 1.13130.2020 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п.1, ч.1 статья 90 №123-ФЗ абз. 1 п.7.1, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.8, п.8.1.13 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | статья 54, ч.1, ч.2 статьи 62, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9 статьи 83, ч.1, ч.3, ч.4, ч.7, ч.10, ч.11 статьи 84, статья 86, статья 91, статья 103, №123-ФЗ п.3.2, п.3.3, п.3.4, п. 3.5, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п. 4.8, п. 5.3, табл.1,2 СП 3.13130.2009 п.5.5, п.5.8, п.5.9, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.18, п.5.21, п.6.1.1, п. 6.1.4, п.6.2.1, п.6.2.6, абз.1 п.6.2.16, п.6.4.1, п.6.5.1, п.6.5.4, п.6.6.2, | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|--------------------|
| | | <p>п.6.6.3, п.6.6.11, п.6.6.12, п.6.6.16, п.6.6.27, п.6.6.32, п.7.1.3, п.7.2.2 СП 484.1311500.2020 п.4.3, п.4.4, п.4.8, табл.1, п.8.2 СП 486.1311500.2020 п.6.1.10, п.6.1.13, п.6.1.19, п.6.1.28, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.5, п.7.2, п.7.4, п.7.5, п.7.6, таблица 7.1, п.7.10, п.15.1 СП 10.13130.2020 п.4.1, п.5.2, табл. 2, п.5.10, п.8.5, п.8.8, п.8.9, абз.3 п.8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020 п.2.4.1, п.2.4.3, п.2.4.5, п.2.4.6, п.2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83</p> | |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>ч.4 статьи 83 №123-ФЗ п.6.24 СП 7.13130.2013</p> | <p>Выполняется</p> |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.12, п.14, п.15, п.16, п.17, абз.2 п.18, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.43, п.48, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56, п.60, п.65, п.67, п.71, п.72, абз.1 п.73, п.84, п.85, абз.1 п.86, п.286, п.288, п.293, п.354, п.356, п.357, п.360, п.362, п.363, п.366, п.372, п.392, п.393, п.394, п.395, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.409, п.413 ППР в РФ, п.1, п.2, п.3, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11 Приказ от 18.11.2021 N 806</p> | <p>Выполняется</p> |