Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» августа 2024 г.

Регистрационный № 89-08-2024-013715

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение «Дюймовочка»» муниципального образования город Ноябрьск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЮЙМОВОЧКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1198901000781 ИНН: 8905065552

Место нахождения объекта защиты:
629806, АО. Ямало-Ненецкий, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
21.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1794
1.6.	Объем здания, куб. м	1863
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (дымовые извещатели с контрольными охранно-пожарными приборами «Сигнал-20П», пульт управления «С-2000-М» блоков контрольно-пусковых «С2000- КПБ», СОУЭ 3-го типа; оборудован радиосистемой передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»; система речевого оповещения о пожаре фирмы ТОА; Система противодымной сигнализацией: ВД1, ПД1; водоснабжение: сети водопровода напор сети 40 м; наружное пожаротушение через пожарные: гидранты ПГ-3 Т-150 с восточной стороны здания на расстоянии 100 м, ПГ-4 К-150 с южной стороны здания на расстоянии 100 м; внутреннее пожаротушение: 10 пожарных кранов d-50 мм, укомплектованные рукавами и стволами, обеспечивает 2,5 л/с, пожарные краны укомплектованы стволами

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		РС-50.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
1000		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", глава 16, ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ - No123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018, ст. 63, ст. 90; Постановление Правительства РФ No 1479 от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 с изменением No 1 от 14.08.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования кэксплуатации»; Часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 No 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. No 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ N 123 от 22.07.2008 (ред. 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 14, ст. 52, ст. 54, ст. 61, ст. 62, ст. 63; СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 5.13130.2020 ««Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».»; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ N 123 от 22.07.2008 (ред. 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ No 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ФЗ - N 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» в редакции от 22.12.2020; ФЗ No384 от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013; ФЗ No123 от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 30.04.2021; Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» пп.2,5-30 32-40, 43-50	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.