Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» февраля 2025 г.

Регистрационный № 89-08-2025-001885

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание котельной №29

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ САЛЕХАРД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1237700471744 ИНН: 9704216387

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ямало-Ненецкий, г. Салехард, ул. Авиационная, влд. 23А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	614

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4238
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС безадресного типа, СОУЭ 2 типа, наружное противопожарное водоснабжение: На расстоянии 10 метров у здания СЭЗСиС расположен ПВ№67 объёмом 1000 м 3 1 ГМ-125 Q = 54,5 л/сек; На расстоянии 400 м., на территории ГСМ-1 ПВ№65 объёмом 1000 м 3 2 ГМ-125 Q = 84,5 л/сек; объёмом 2000 м 3 2 ГМ-125 Q = 98,2 л/сек. ПГ-157 К-100 колонка Q = 47,5 л/сек. у здания аэровокзала на расстоянии 190 м; ПГ- 158 К-100 колонка Q = 47,5 л/сек. у здания аэровокзала на расстоянии 170 м; ПГ- 159 К-100 колонка Q = 47,5 л/сек. у здания аэровокзала на расстоянии 160 м.. В здании установлен внутренний противопожарный водопровод трубы 76 мм., на котором установлено 4 ПК оборудованных соединительной головкой «Богданова» - 66 мм. Каждый ПК оборудован рукавом - 66 мм. со стволом РС-70 мм.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
ООО "Аэропорт Салехард" от 10.07.2024 года № 2400C140R4769T00FR			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.65.СП4.13130.2013п.4.1.;4.3.;4.4.; 4.15 ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.69.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.48;49;51;52;53. СП8.13130.2020 п.5. ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.62;68.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.71. СП4.13130.2013п.4.1;8 ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.12; 13;16;23; СП4.13130.2013 раздел 4;5;6 ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.29; 30; 31; 32;34;35;36;58;80;87;88	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	ППР РФ утв. постановлением Прави-тельства РФ от 16.09.2020г.	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	№1479 п.5;14;16;17;23;24;25;26;27; 28;29;31;36; 37.СП1.13130.2020п.4. 2.5;4.2.9;4.2.10; 4.2.13;4.2.16;4.2.18;4.2.19;4.2.22;8.2 . ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.53;89	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ППР РФ утв. постановлением Прави-тельства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.12; 13;16;17;26;36;37;48;58;59. СП12.13130.2009 п.5;6. ФЗ от 23.08.2008г. №123-ФЗ ст.90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.10; 16;41;42;43;48;49;50;5 1;52;53;54;55;56; СП8.13130.2020 п.5 СП10.13130.2020 п.6.1.23;6.2.1;6.2.3;7.6;. СП 484.1311500. 2020 п.6.1.;6.2.;6.3.;6.4.;6.5.;6.6.:7.1.;7.2.; 7.3.;7.4.;7.5.;7.6.;7.7.СП 486.1311500.2020 п.4; ФЗ от 23.08.2008г.№123-ФЗ ст.54;56; 62;68;83;84;85;86;99	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 СП 3.13130.2024	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.2;3;9;16;19;32;33;34;35;60; 395;397;400;403;406;407;409;410;41 2;413 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 п.1;2;3;4;5.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.