Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» апреля 2025 г.
Регистрационный № 89-08-2025-005313

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Оздоровительный центр "Бумеранг"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1118904005813 ИНН: 8904892609

Место нахождения объекта защиты:
АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Северная коммунальная зона, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
15.01.2019
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1833
1.6.	Объем здания, куб. м	39959
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации (ППКиУП Сириус, С2000-КДЛ, С2000-СП2, С2000-СП1, С2000-ИП, ДИП-34А, ИПР 513-3АМ); 2. Система оповещения о пожаре 3 типа (БРО Рупор-300, речевые оповещатели WP-06T, WP-03T, светоуказатели «Выход» Молния-24, Молния-24-2); 3.. Система спринклерного водяного пожаротушения АУП-ТРВ (Поток-3Н, ШКП-4, ШКП-18, спринклерный распылитель CBSO-PHo(d}K-R1/2R57, ВЗ-«АквамастерТ11» -«Аквамастер 5»); 4. Система внутреннего противопожарного водопровода с применением пожарных кранов типа ПК-м с подключением к линии АУПТ; 5. Система наружного противопожарного водоснабжения от пожарных гидрантов кольцевой городской водопроводной сети диаметром 300 мм; 6. Система противодымной защиты в составе вытяжной вентиляции в лифтовых холлах и подпора воздуха в шахту лифта и в лестничные клетки
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Здание оздоровительного центра расположено на нормативном расстоянии (не менее 7,5 м) от ближайших объектов защиты, принадлежащим третьим лицам. Наружные стены выполнены из негорючих материалов. На объекте защиты смонтирована и находится в исправном состоянии система противопожарной защиты. На основании вышеизложенного собственником объекта защиты приняты меры по снижению риска возникновения пожара и возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 69 часть 1; - СП 4.13130.2013 пункт 4.3. таблица 1, пункт 4.5.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 68 часть 1; - СП 8.13130.2020 пункт 5.2. таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 90 часть 1 пункт 1; - СП 4.13130.2013 пункты 7.1.,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.1.1. «а», 8.1.2., 8.1.4.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 87 части 1, 2, 5, 6, 7, 11., статья 88 части 1, 2, 3, таблицы 21, 22, 23, 24; - СП 2.13130.2020 пункт 6.7.1. таблица 6.11., пункт 6.7.2.; - СП 4.13130.2013 пункты 4.16., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.5.2., 5.5.5.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 53 части 1, 2, статья 89 части 1, 3, 8, 10, 11, 12, 14, статья 134 части 5, 6, 18, таблица 28; - СП 1.13130.2020 пункты 4.2.7., 4.2.8., 4.2.9., 4.2.10., 4.2.11., 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15., 4.2.16., 4.2.17., 4.2.18., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.21., 4.2.22., 4.2.24., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7., 4.4.1., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.6., 4.4.11., 4.4.12., 4.4.15., 7.1.3., 7.6.2., 7.6.3., 7.6.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 90; - СП 4.13130.2013 пункты 7.1., 7.2., 7.3., 7.6., 7.14., 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 83, 84, 85, 86, 91; - СП 3.13130.2009; - СП 5.13130.2009; - СП 6.13130.2013; - СП 484.1311500.2020; - СП 10.13130.2020; - СП 7.13130.2013 раздел 7	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 83 часть 4; - СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ пункты 2, 2.1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 17.1, 23, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 43, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 103-109, 397, приложение № 1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.