

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» апреля 2025 г.

Регистрационный № 89-08-2025-005865



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "НОРД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1068904021801

ИНН: 8904050391

Место нахождения объекта защиты:

**АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, тер. микрорайон Солнечный, ул.
Тундровая, д. 31**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.04.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	297

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	941
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации (СПС) на базе ИСО "Орион" производства ЗАО НВП "Болид" (ППКиУП "Сириус") Система оповещения о пожаре 3 типа (речевое оповещение, световые указатели "Выход") с управлением от СПС, самостоятельный внутренний противопожарный водопровод типа "ПК-с", система наружного водоснабжения от пожарных гидрантов городской кольцевой водопроводной сети
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Здание клуба авиамоделирования расположено на нормативном расстоянии (не менее 15 метров) от ближайших объектов защиты, принадлежащим третьим лицам. на объекте защиты смонтированы и находятся в исправном состоянии системы противопожарной защиты.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 69 часть 1; СП 4.13130.2013 пункт 4.3. таблица 1.,	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 68 часть 1, статья 99; СП 8.13130.2020 пункт 5.2. таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 пункт 8.1.1. «в»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 87 части 1, 2, 5, 6, 11, статья 88 части 1, 2, 3, таблицы 23, 24;- СП 2.13130.2020 пункт 6.7.15. таблица 6.13.; СП 4.13130.2013 пункты 5.1.2., 5.6.2., 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " № 123ФЗ от 22.07.2008 статьи 68 часть 1,83, 84, 85, 86, 91; СП 7.13130.2013п.7,2; СП 484.1311500.2020; СП 486.1311500.2020 пункты 4.8, таблица 3 пункт 11; СП 3.13130.2009; СП 10.13130.2020 пункт 7.6 таблица 7.2; СП 8.13130.2020 пункт 5.2 таблица 2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	- ФЗ «Технический регламент о	Не выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 90 часть 1; СП 4.13130.2013 раздел 7	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 68 часть 1, 83, 84, 85, 86, 91;- СП 7.13130.2013 п. 7.2.;;- СП 484.1311500.2020;- СП 486.1311500.2020 пункты 4.8., таблица 3 пункт 11;- СП 3.13130.2009;- СП 10.13130.2020 пункт 7.6. таблица 7.2.;;СП 8.13130.2020 пункт 5.2. таблица 2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 83 части 4, 7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- СП 4.13130.2013 пункт 6.1.38.;;Правила противопожарного режима в РФ пункты 2, 3, 5, 10, 11, 12, 16, 171, 23, 26, 27, 50, 54, 56, 60	Выполняется