

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому  
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» июля 2025 г.

Регистрационный № 89-08-2025-010883



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение "Ямальский молодежный центр "Импульс"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯМАЛЬСКИЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ИМПУЛЬС"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1188901000144

ИНН: 8901036350

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Ямальский, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.1956

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	11

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	531
1.6.	Объем здания, куб. м	2134
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Блок индикации и управления "R3-РУБЕЖ-БИУ", Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный (ППКОПУ "R3-РУБЕЖ-2ОП"), Источник вторичного электропитания резервный адресный "ИВЭПР 24/2,5 RS-R3", Боксы резервного электропитания "БР12, БР24", Изолятор шлейфа "ИЗ-1Б-R3", Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговый "ИП 212-64-R3" (38 шт.), Оповещатель охранно-пожарный звуковой "МАЯК-24-3М" (18 шт.).
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет <math>8,7 \cdot 10^{(-7)}</math> в год.  Допустимое нормативное значение пожарного риска для объекта не должно превышать <math>1 \cdot 10^{(-6)}</math> в год.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек.

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 4.3, 4.8 СП 4.1310.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2, табл. 2, п. 5.18, п.п. 10.3, 10.4 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица № 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 32, ч. 2 ст. 57, ч. 1, 5, 6 ст. 87 табл. 21 и 22, ч.ч. 8,14, ст. 88, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 137, табл. 23, ФЗ № 123 от 22.07.2008, п.п. 5.2.1, 5.2.4, 5.4.2, 5.4.16, 6.7.18 табл. 6.15 СП 2.13130.2012, п.п. 4.15, 5.1.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.ст. 40, 53, 89, ч.6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.ст. 5, 8, 17, 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 59.13330.2011, п.п. 4.1.2, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7, 7.1.2 СП 1.1313.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, ч.ч. 5, 6 ст. 8, ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 394-ФЗ от 30.12.2009, п.п. 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 7.14, 7.16 СП	Выполняется

		4.13130.2013, п. 4.5 ГОСТР 53254-2009	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, п.п. 4.1.1, 4.1.7-4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16 - СП 1.13130.2009, п.п. 13.1.1, 13.1.9-13.1.12, 13.2, 13.3.2-13.3.5, 13.3.6-13.3.11, 13.3.13, 13.3.16, 13.3.17, 13.4, 13.13-13.15, 14.1-14.4, 15.1-15.5, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2 - СП 5.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 4.1.1-4.1.8, 4.1.22, 4.1.24-4.1.38, 4.1.40, 4.2.1-4.2.9, 4.2.11, 4.3.1-4.3.9, 4.3.11-4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.21, 4.5.1-4.5.4, 4.6.1, 4.7.2, 4.7.5 - СП 9.13130.2009, п.п. 4.1.11.-4.1.14, 4.1.16 - СП 10.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Главы 5, 7 и 8, ч. 4, ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ГОСТ 12.4.026-2015	Выполняется