Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» августа 2025 г.
Регистрационный № 89-08-2025-013149

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общежитие № 2 в вахтовом жилом комплексе по объекту «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК СПГ 2"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1148904001278 ИНН: 8904075357

Место нахождения объекта защиты:
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Тазовский, тер. Салмановское (Утреннее) НГКМ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
13.12.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3531

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	13576
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, системаоповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, внутреннее противопожарное водоснабжение, наружное противопожарное водоснабжение

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между	Федеральный Закон "Технический регламент отребованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями	безопасности" (с изм. на 29 июля 2017 года №244-ФЗ): ст.69СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 4.3 табл. 1, 4.4, 4.5	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральныйзакон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 62.Правила противопожарного режима в РоссийскойФедерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 48.СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178) п. 4.1-4.4, 5.1, ч. 8. п 8.1, 8.3, 8.6, 8.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 90.СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 8.1, 8.6, 8.9, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 35, табл. 3, табл. 21, ст. 57, 58, 87.Правила противопожарного режима в	Выполняется

		Российской Федерации(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 16.СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты: п. 1.1, 1.2, 1.3, п. 3, 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 № 693) п. 4.2, 4.4, 4.6, 5.2.4,5.3.1.СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п.п. 4.1, 4.3, 5.1.2, 5.1.3	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. на 29 июля 2017 года №244-ФЗ): ст. 89.СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (изм.1): п. 3, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 9.2.2, 9.2.11.Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 2, 16, 23, 26, 27, 28, 36, 37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон «Технический регламент о требованияхпожарной	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 90.СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288)п. 7.4.Приказ Минтруда России от 23.12.2014 №1100н “Обутверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 56, 62, 68, 86Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 10, 16 (о), 48, 54, 55.СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре": п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1-4.8, 5, 6, 7.СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": п. 13.1.1, 13.1.4, 13.1.8-13.1.12, 13.2.1, 13.3, 13.13, 13.14, 13.15, 14, 15, 16.СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 176) п. 4.1,4.3, 4.4,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14.СП 7.13130.2009 Системы противопожарной защиты.Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования: п. 1.1, 3, 4.1, 6.6, 6.53. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178) п. 4.1-4.4, 5.12, 6.3, 8, 11.8, 11.9.СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (изм. 1): п. 4.1.1, 4.1.13	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. ст. 59, 84, 85, 103.Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 42.СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) гл. 14.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ ст. ст. 5, 6, 49, 60, 81, 92.Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 2-4, 10-12, 13, 14, 15, 16, 17.1, 19, 23, 25, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50, 54, 55, 60, 63, 77, 79, 121, 122, 123, 126, 127, 130, 132, 354-358, 360, 362-367, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 403, 404, 406, 407, 409, 413, приложение № 1, № 2.Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определенииПорядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебнуюдеятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучениепо дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»приложение № 1 п. 1-4, 6-27, приложение №№ 2, 3.ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий исооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению,техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 794-ст) глава 4, 5.1,приложение А-Г	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.