

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» сентября 2025 г.

Регистрационный № 89-08-2025-015619



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
"Перспектива"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900632804

ИНН: 8904024480

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 4Г

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 12 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 2387 |

| | | |
|------|--|--|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 31297 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Школа: АПС адресно аналоговая типа R3-Рубеж 2ОП ,блок речевого управления SPM-B20085-AW</p> <p>Бассейн: АПС адресно аналоговая типа R3-Рубеж 2ОП ,блок речевого управления SPM-B10050-AW.</p> <p>Здание бассейна обеспечено внутренним противопожарным водоснабжением. Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, оборудованы стволами и размещены в пожарных шкафах. Пожарные шкафы размещены в общих коридорах и не препятствуют процессу эвакуации людей. АПС обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны на базе прибора Альтоника; наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от подземных пожарных гидрантов, расположенных на городском хозяйственно-питьевом водопроводе диаметром 300 мм. Расстояние от объекта защиты до водоисточников обеспечивают прокладку рукавных линий</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | длинной, не превышает 200 метров |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| <p align="center">Согласно проведенного расчета величин индивидуального пожарного риска установлено, что величина пожарного риска составила $0,11426 \cdot 10$ в минус 6 степени, что не превышает допустимого значения уровня пожарного риска</p> | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| <p align="center">Здание расположено на значительном расстоянии от ближайших зданий жилых домов более 50 метров. Учитывая вышеизложенное ущерб имуществу третьих лиц от возможного пожара на объекте защиты исключен.</p> | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Выполняется ч.4 ст.4, ст.69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.6* СНиП П-60-75; п. 4.3, табл.1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Выполняется ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.2.13, 2.14, 2.24, 8.5, табл.6 СНиП 2.04.02-84*; П.7.1СП 4.13130.2013 п.5.1, 5.17, 8.5, 8.8, 8.9, табл.2СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Выполняется п.1 ч.1 ст.90, ч.4 ст.98 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.1, | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Выполняется ч.4 ст.4, пп. «а» п.4 ч.1 ст.32, ч.1 ст.52, ч.1,2 ст.59, 4.1,2,5,6,7,11 ст.87, ч.1,2,3,19 ст.88 табл.21, 22, 23, 24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1.1*, 1.2*, 1.6*, 1.9, 2.10, 2.11, 3.2*, 3.4, 3.10, табл.1,2*СНиП 2.01.02-85*;п.2.2, 2.3, 2.15, 3.1, 3.2, 3.11, 3.12, 3.21, табл.2,3СНиП 2.08.02-85; п.5.2.2, 5.2.7, 5.3.3, абз. «а» 5.4.16, п.5.4.20, 6.7.1, 6.7.15, табл.6.9, 6.13 СП 2.13130.2020; п.4.17, 4.18, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Выполняется ч.4 ст.4, ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, 4.1,3,4,8,14 ст.89, ст.134, табл.28,29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.1.5, 4.1, 4.2, 4.3*, 4.5*, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21, 4.28 СНиП 2.01.02-85* п.4.6, 4.13, 4.17 СНиП 2.01.02-85*; Не выполняется п.3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.24, 3.29, табл.6 СНиП 2.08.02-85; п.3.7, 3.9, 3.19 СНиП 2.08.02-85; Не выполняется п.4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.15, 4.4.22, 7.12.2, 7.12.12 СП 1.13130.2020; п.4.2.16, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 7.12.3, 7.12.5 СП 1.13130.2020 Не выполняется | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Выполняется ч.4 ст.4, ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.2.10, 2.11 СНиП 2.01.02-85*; п.7.3, 7.7, 7.14, 7.16, 8.8 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной | Выполняется 4.3 ст.52, ч.1,2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,7,9 ст.83, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.13.1.1, | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, табл.13.3, приложение А табл.А. 1 п.9, табл.А.3, приложение М табл. М.1 п.3, СП 5.13130.2009 ч.2 ст.54, ч.3 ст.81, 4.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 п.1, табл. 2 п.14 СП 3.13130.2009; 4.4 ст.4, ч.1,2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.2.13, 2.14, 2.24, 8.5, табл.6 СНиП 2.04.02-84*; п.7.1 СП 4.13130.2013; п.5.1, 5.17, 8.5, 8.8, 8.9, табл.2 СП 8.13130.2020 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Выполняется ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.3.4 СП 3.13130.2009; п.13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.13, 13.15.3, 13.15.4, 14.2, 14.4, 15.1, 15.3, 15.10 СП 5.13130.2009; п.4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14 СП 6.13130.2009; П.6.24СП 7.13130.2013 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Выполняется п.2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, пп. «а,б,г,д,е,ж,з,к,л,м,о» п.16, п.17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 91, 92 ,286, 288, 392, 393, 394, 397, 400, 406, 409, 413, прил.1, 5 ППР в РФ (Постановление от 16.09.2020 № 1479) | Выполняется |