

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» ноября 2025 г.

Регистрационный № 89-08-2025-018683



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
ЯМБУРГ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028900624576

ИНН: 8904034777

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Тазовский, тер. Заполярное НГКМ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	277

1.6.	Объем здания, куб. м	3375
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы автоматической пожарной сигна-лизации, оповещения и управления эвакуацией 1 типа, пожарные извещатели пламе-ни, дымовые пожарные извещатели, руч-ные пожарные извещатели, средства кон-троля довзрывоопасных концентраций га-зовоздушных смесей, внутренний противопожарный водопровод – тупиковый Ø 89 мм (3 пожарных крана), наружный проти-вопожарный водопровод – кольцевой Ø 219 мм (6 пожарных гидрантов). Система авто-матического газового пожаротушения. Тип огнетушащего вещества – CO2
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 28.03.2025 № GAZX12546291267000</p>	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16 №123-ФЗ; п.6.1.2 таблица 3, таблица 4, п. 6.4.56 СП 4.13130.2013; п. 6.1.9, таблица 2, п. 6.1.12 СП 231.1311500.2015; п. 8.10 СП 155.13130.2014; п. 819 ФНП № 534; таблица 7.3.13 ПУЭ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	главы №№ 15, 22 №123-ФЗ; п.5.2 таблица 2, п.5.3 таблицы 3, 4, п.8.8, п.8.9, п. 8.15, п. 12.1, п.п. 12.8-12.10 СП 8.13130.2020; п. 13.2.7, п. 13.2.13, прил.А, таблица А.2, п.А.3 СП 155.13130.2014	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 98 № 123-ФЗ; п.п. 71, 72 Правил противопожарно-го режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 (далее – ППР в РФ); п. 8.13 СП 4.13130.2013; п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015; п. 6.16 СП 155.13130.2014; таблица 7.9 СП 37.13330.2012; п. 5.37 СП 18.13330.2011	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статья 6.1, статья 88, статья 90, статья 134, таблицы 21, 22, 27, 28 №123-ФЗ; разделы 4.2, 4.4, 8.1, 8.2, 8.6 СП 1.13130; раздел 5.1, п.п. 5.2.1-5.2.5, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.4, раздел 6, п. 6.1.1 таб-лица 6.1 СП 2.13130; п.6.1.33, п. 6.5.55, п.	Выполняется

		6.5.56, п. 6.5.59, п. 6.5.63, п. 6.5.64, п. 7.12 СП 4.13130.2013; п. 6.1.32, п. 6.3.23 СП 231.1311500.2015; п. 5.10, п. 5.18, п. 5.19, п. 5.21 СП 56.13330.2011; п. 4.4.27, п. 7.3.85 ПУЭ	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.36, п.37 ППР в РФ; статьи 51, 52, 53, 89, 134 № 123-ФЗ; п. 4.1.2, п.4.2.1, п.4.2.5, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п. 4.2.24, п.4.3.1, абз.1 п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, абз.1 п.4.3.5, абз.1 п.4.3.7, п.4.3.11, п. 4.3.12, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.6, п.8.2.8 СП 1.13130	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статьи 39, 90 №123-ФЗ; п.7.10, п.7.13 СП 4.13130.2013; п.4.3, п.4.4 ГОСТ Р 53254-2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 51, 54, 61, 62, 68, 83, 84, 86, 91, 103, 104, 112 №123-ФЗ; п.3.1, п.3.2, абз.1 п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п. 4.5, п.4.7, п.4.8, п.5.3, п.5.4, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009; п.п. 5.1-5.11, п. 5.17, п. 5.18, п. 5.21, п. 6.2.1, п. 6.2.6, п. 6.2.7, п.п. 6.2.10-6.2.12, разделы 6.1, 6.3-6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, приложение А СП 484.1311500.2020; разделы 5, 9.1-9.4, 9.6-9.11, 9.13-9.16 СП 485.1311500.2020; п.п. 4.1-4.8, п. 4.10, п.4.12, п. 4.13, таблицы 1, 3 СП 486.1311500.2020; п.5.2 таблица 2, п.5.3 таблицы 3, 4, п.8.8, п.8.9, п. 8.15, п. 12.1, п.п. 12.8-12.10 СП 8.13130.2020; разделы 1, 4, 5, 14.4, 15, п.п. 6.1.1-6.1.7, п. 6.1.10, п. 6.1.13, п.п. 6.1.17-6.1.19, п.6.1.24, п. 6.1.28, п.п. 6.2.1-6.2.4, п.п. 7.1-7.6, таблица 7.2, п.7.14, таблица 7.3,	Выполняется

		п.п.14.1.1-14.1.3, п. 14.1.8, п.14.1.18 СП 10.13130	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 83, 84, 91, 112 №123-ФЗ; п.6.24 СП 7.13130.2013; разделы 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, п. 2.1, п.3, п.4, п.5, п. 6, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п. 17.1, п.19, п.23, п.26, п.27, п.28, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п. 45, п.48, п. 49, п.50, п. 53.1, п.54, п.55, п.60, п.65, п.67, п. 70, п.71, п.72, п.73, абз.1,4 п.77, п.121, п.122, п.123, п. 124, п. 125, п.126, п.127, п.128, п.130, п.131, п. 132, п.134, п. 244, п.п. 260-264, п.337, п.338, п.339, п.354, п.355, п.356, п.357, п.358, п. 359, п.360, п.362, п.363, п. 364, п. 365, п.366, п. 367, п. 368, п. 369, п. 370, п.372, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п. 399, п.401, п.402, п.403, п. 404, п.405, п.406, п.407, п.409, п.412, п.413, приложение 1, приложение 2, приложение 5 ППР в РФ	Выполняется