

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому  
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» ноября 2025 г.

Регистрационный № 89-08-2025-018973



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Энергетический модуль № 1 «Обустройство Салмановского (Утреннего)  
нефтегазоконденсатного месторождения. Газотурбинная электростанция»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК СПГ 2"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1148904001278

ИНН: 8904075357

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Тазовский, тер. Салмановское (Утреннее) НГКМ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.06.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	815

1.6.	Объем здания, куб. м	8045							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, автоматические установки газового пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, наружное противопожарное водоснабжение							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>Федеральный закон «Технический</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	Федеральный закон «Технический	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные	Федеральный закон «Технический	Выполняется							

	расстояния между зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 69. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 4.4, 6.1.2. СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 17.06.2015 г. № 302) п. 6.1.11	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 62, 99. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 48. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225) п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.8, 5.10, 5.17, 6.2, 6.4. 8.5, 8.9, 8.12, 8.15, 12.8. СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 17.06.2015 г. № 302) п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		<p>безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 90, 98. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 6.1.20, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8. СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 17.06.2015 г. № 302) п. 6.1.31, 6.1.32</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 52, 53, 57, 58, 87, 88. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 13, 16. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 № 151) п. 4.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.20, 6.1.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 4.1, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.33, 6.1.36, 6.1.38, 6.1.39, 6.1.47, 6.2.2, 6.2.5. СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых</p>	Выполняется

		месторождений. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 17.06.2015 г. № 302) п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 53, 89, 134, табл. 28. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 2, 16, 23, 25, 27, 28, 31, 36, 37. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171) п. 4.1.5, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.3, 4.4.4, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288) п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ФЗ «Технический регламент о требованиях пож без» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст.54,61,62,81,82,83,84,86,91,103,104,112. Правила противопожарного режима в РФ (утв постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п.10,16 (о),37,48,50,54,55,56.	Выполняется

наружный  
противопожарные  
водопроводы)

СП 3.13130.2009 «Сист  
противопож защиты. Сист  
оповещения и упр эвакуац людей  
при пожаре» (утв пр МЧС РФ от  
25.03.2009 № 173)  
п.3.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.5,4.8, гл 6, гл  
7. СП 484.1311500.2020 «Сист  
противопож защиты. Сист пож  
сигнал и автомат сист противопож  
защиты. Нормы и правила  
проектир» (утв пр МЧС РФ о  
31.07.2020 № 582) п.5.5,5.6,5.8,5.9,  
5.11,5.17,5.18,5.21.6.1.5,6.1.6,6.2.1-  
6.2.3,6.2.6,6.2.7,6.2.11,6.2.12,6.3.1-6  
.3.4,6.4.1,6.4.3-6.4.5,6.5.1,6.5.2,  
6.6.1,6.6.2, 6.6.5,6.6.4,6.6.7,6.6.12,6.  
6.14,6.6.16,6.6.18,6.6.19,6.6.27, 6.6.  
32,6.6.36,7.1.3-7.1.7,7.1.9-7.1.11,7.1  
.13,7.2.1,7.5.1,7.6.1-7.6.5,  
7.6.8,7.6.9,7.6.13,7.6.14 СП  
6.13130.2013 «Сист противопож  
защиты. Электрообор. Треб пож  
без» (утв пр МЧС РФ от 25.03.2009  
№ 176) п. 4.1, 4.3-4.10, 4.12-4.14  
СП 7.13130.2013 «Отопление, вент  
и кондиц. Треб пож без» (утв пр  
МЧС РФ от 21.02.2013 № 116) п.  
6.6-6.8, 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.17,  
6.18, 6.22-6.24, 8.1 СП  
8.13130.2020 «Сист противопож  
защиты. Наруж противопож  
водоснаб. Треб пож без» (утв пр  
МЧС РФ от 30.03.2020 № 225) п.  
4.1, 4.3-4.5, 5.3, 5.8, 5.10, 5.17, 6.2,  
6.4. 8.5, 8.9, 8.12, 8.15, 12.8 СП  
10.13130.2020 "Сист противопож  
защиты. Внутр противопож  
водопровод. Нормы и правила  
проект" (утв пр МЧС РФ от  
27.07.2020 г. N 559) п.6.1.6,6.1.8-6.  
1.11,6.1.13,6.1.18-6.1.21,6.1.23, 6.1.  
25,6.1.28,6.2.1-6.2.5,6.2.12-6.2.14,6.  
2.16,6.2.18,6.2.19,7.2-7.8, 7.14,13.1,

		13.6,13.7,13.9,13.12,13.13,14.1.1,14.1.6,14.1.8,14.1.9, 14.1.11-14.1.13,14.1.16,14.1.18,14.1.20-14.1.23,14.1.29, 14.2.1, 14.2.5,14.2.7,14.4.1,14.4.2,14.4.4,15.1 ГОСТ Р 59636-2021 (утв пр Росстандарта от 24.08.2021 №789-ст) гл. 7, 8. 9 прил Б, Г. ГОСТ Р 59638-2021 (утв. пр Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст) гл.6,7 ГОСТ Р 59639-2021 (утв. пр Росстандарта от 24.08.2021 № 792-ст) гл.6,7	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 83, 103. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 42. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС России о 31.07.2020 № 582) п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.13, 7.6.14. СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 17.06.2015 г. № 302) п. 7.2.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 ФЗ ст. 5, 6, 49, 60, 81, 92. Правила	Выполняется

<p>защиты и противопожарный режим</p>	<p>противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) п. 2-4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 23, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 132, 354-358, 360, 362-364, 366, 367, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 403, 404, 406, 407, 409, 413, приложение № 1, № 2. ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 794-ст) глава 4, 5.1, приложение А-Г</p>	
---	--	--