


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому  
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«27» ноября 2025 г.

Регистрационный № 89-08-2025-019249



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Хостел "Полярник"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНИК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1238900003638

ИНН: 8904094624

Место нахождения объекта защиты:

**АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 100**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.09.2025**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	259
1.6.	Объем здания, куб. м	1852

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарная сигнализация, пожарный гидрант	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Оценка не проводилась			
<b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Назначение ответственного за пожарную безопасность (на основании п. 4 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020) Подтверждающий документ: Приказ № 11/2025 от 01.09.2025 Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности *(в	Не выполняется

соответствии со ст. 8 ФЗ № 123-ФЗ  
и п. 2 ПП РФ № 1479)\*

Подтверждающий документ:  
Инструкция утверждена 01.09.2025

Проведение противопожарных  
инструктажей для проживающих  
(регламентировано п. 3 ПП РФ №  
1479) Подтверждающий документ:

Журнал учета инструктажей за  
2024-2025 гг. Проведение  
противопожарных инструктажей  
для сотрудников

(регламентировано п. 3 ПП РФ №  
1479) Подтверждающий документ:

Журнал учета инструктажей за  
2025 г. Размещение планов  
эвакуации \*(требование п. 7 ПП  
РФ № 1479 и ГОСТ Р

12.2.143-2009)\* Определение место

курения \*(Постановление  
правительства РФ №390 от  
25.04.2012)\* Исправность и  
свободный доступ к

эвакуационным выходам  
(требование п. 36 ПП РФ № 1479)

Наличие световых указателей и  
аварийного освещения (на  
основании п. 6.7 СП 1.13130.2020)

Установка автоматической  
пожарной сигнализации (АПС)  
(обязательно по п. А.3 СП  
5.13130.2009 для общежитий).

Монтаж системы оповещения и  
управления эвакуацией (СОУЭ 2-  
го типа) (требование ст. 84 ФЗ №  
123-ФЗ) Обеспечение

огнетушителями (ОП-5, ОУ-5)  
(норма п. 42 ПП РФ № 1479 и  
приложение № 1 к нему)

Своевременная перезарядка и  
проверка огнетушителей (по п.  
4.1.14 СП 9.13130.2009) Проверка  
состояния электропроводки (в

		соответствии с п. 41 ПП РФ № 1479) Установка УЗО в помещениях с повышенной влажностью (требование ПУЭ 7.1.82) Содержание подъездных путей для пожарной техники (ширина 4 м) (по п. 50 ПП РФ № 1479)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	нет	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Содержание подъездных путей для пожарной техники (ширина 4 м) (по п. 50 ПП РФ № 1479)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Исправность и свободный доступ к эвакуационным выходам (требование п. 36 ПП РФ № 1479) Наличие световых указателей и аварийного освещения (на основании п. 6.7 СП 1.13130.2020) Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) (обязательно по п. А.3 СП 5.13130.2009 для общежитий) Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ 2-го типа) (требование ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ) Обеспечение огнетушителями (ОП-5, ОУ-5) (норма п. 42 ПП РФ № 1479 и приложение № 1 к нему) Своевременная перезарядка и проверка огнетушителей (по п. 4.1.14 СП 9.13130.2009) Проверка состояния электропроводки (в соответствии с п. 41 ПП РФ № 1479) Установка УЗО в помещениях с повышенной влажностью (требование ПУЭ 7.1.82)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Проведение противопожарных инструктажей для проживающих	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	(регламентировано п. 3 ПП РФ № 1479) Подтверждающий документ: Журнал учета инструктажей за 2025 г. Размещение планов эвакуации *(требование п. 7 ПП РФ № 1479 и ГОСТ Р 12.2.143-2009)*	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Заклучен договор на мониторинг здания с ФГБУ "Управление ДП ФПС ГПС №3"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Установлен внутренний противопожарный водопровод, автоматическая сигнализация	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Заклучен договор на техническое обслуживание с ООО "МКС"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Назначение ответственного за пожарную безопасность (на основании п. 4 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020) Подтверждающий документ: Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности *(в соответствии со ст. 8 ФЗ № 123-ФЗ и п. 2 ПП РФ № 1479)* Проведение	Выполняется

	<p>противопожарных инструктажей для проживающих (регламентировано п. 3 ПП РФ № 1479) Подтверждающий документ: Журнал учета инструктажей за 2025 г. Определение место курения *(Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012)*</p>	
--	--	--