

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому
АО

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» февраля 2026 г.

Регистрационный № 89-08-2026-001198



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Компрессорная станция с установкой подготовки газа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ЗАПОЛЯРЬЕ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1097746829740

ИНН: 7728720448

Место нахождения объекта защиты:

АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, тер. Песцовое ГКМ

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	91

1.6.	Объем здания, куб. м	-						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ, АУПС, наружный противопожарный водопровод, СУОЭ						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п. 6.1.1, 6.1.5, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.14, таблица 2 СП 231.1311500.2015; ч 1 ст 100 ч.2 статьи 78 ФЗ от 22.07.08 №123; п.6.1.2, 6.1.6, 6.1.33, 6.10.4.6, 6.10.2.12, таблица 3 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 6.1.1, 6.1.5, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.14, таблица 2 СП 231.1311500.2015; ч 1 ст 100 ч.2 статьи 78 ФЗ от 22.07.08 №123; п.6.1.2, 6.1.6, 6.1.33, 6.10.4.6, 6.10.2.12, таблица 3 СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 6.1.1, 6.1.5, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.14, таблица 2 СП 231.1311500.2015; ч 1 ст 100 ч.2 статьи 78 ФЗ от 22.07.08 №123; п.6.1.2, 6.1.6, 6.1.33, 6.10.4.6, 6.10.2.12, таблица 3 СП	Выполняется						

		4.13130.2013.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 99 ФЗ от 22.07.2008 №123;п.6.3.30, 7.3.1, 7.4.2, 7.4.13 СП 231.1311500.2015;п. 4.4, 8.6, 6.1 СП 8.13130.2020п.7.4, 11.10 СП 31.13330.2012	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 98 ФЗ от 22.07.2008 №123;раздел 8 СП 4.13130.2013;пункты 6.1.31, 6.1.32 СП 231.1311500.2015	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1 ст.87, ч.2. ст 137, ст.31,32, таблица 21,23,24 ФЗ от 22.07.2008 №123;п. 6, 6.1.1, 5.2.1 СП 2.13130.2020;п. 6.2.10, 6.1.36, 6.2.5, 6.9.16, 6.5.39 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Глава 14 ФЗ от 22.07.2008 №123;п. 7.106. СП 52.13330.2011п.9.2.7, 9.6.2, 9.6.6, 9.6.9 СП 1.13130.2020;п. 16, 17, 23, 26, 28, 31, 36, 37 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 №123;раздела 7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 35.1 таблица А3 приложение А СП 5.13130.2009;п. 7.2.9 СП 231.1311500.2015. п.8.8.4, 13, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 15.10, СП 5.13130.2009;Таблица 2 СП 3.13130.2009; п. 7.13 СП 7.13130.2013;п. 4.10 СП 6.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	п. 13.1 СП 5.13130.2009	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 3, 4, 10, 11, 12, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 48, 56, 60 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется